



RI-B1 - ISTIACI ROZVÁDZÁČ - ČASŤ "B" - LNP - LABORATÓRIUM

ROZVÁDZÁČ OCELOPLECHOVÝ, JEJEDNOVOVOVÝ, NÁSTĚNNÝ  
SKŘÍŇKA TYP: MN 144 (8-18) (SEZ krompachy 8 x 18 mod. = 144 mod.)  
KRYTÍ: IP 30 / 20  
-ALERO SKVÁLENT S KRYTÍM min. IP 30/20

PRŮVOD: ŽDOLA  
VÝVODY: NAHOR

|   |            |         |  |
|---|------------|---------|--|
| ROZVODNÁ SÍŤ: 3 x 400 / 230 V TN-C-S 50Hz. Bod rozdělení PEN vodiče. Hlavný istiac rozvádzač RH-B<br>OCHRANA PŘED NDN: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJA + PRŮVODNÝM CHRÁNČOM + POSPAJANÍM |            |         |  |
| ZODP. PROJEKTANT  | VYPRACOVAL | KRESLIL | Ing. Vladimír KŘOMÁREK   |
| ING. VLADIMÍR KŘOMÁREK  |            |         | PROJEKT A KONTROLA KAPITOL<br>023 14 SKALITE 104<br>tel. 0907 534 114, 041432 51 88<br>e-mail: kromarek.vladimir@sezimie.sk<br>020-16-18-001 |
| MÍSTO STAVBY: OR PZ, BRATOV BALDÍGAROVÝCH 7, 840 02 NOVÉ ZÁMKY  |            |         |  |
| INVESTOR: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRÍBNOVA E.2, 912 72 BRATISLAVA   |            |         |  |
| NÁZOV STAVBY: NOVÉ ZÁMKY OR PZ, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU  |            |         |  |
| OBSAH VÝKRESU: ČASŤ B - ROZVÁDZÁČ RI-B1   |            |         | POČET FORMÁTOV: 6 x A4<br>DATUM: 05. 2019<br>STUPEŇ: P 5<br>MIERKA: - - - -<br>Č. VÝKRESU: SO-01.1-E17-12                                    |