



ROZVODNÁ SIEŤ: 3 x 400 / 230 V TN-C-S 50Hz; Bod rozdelenia PEN vodiča: Hlavný istiaci rozvádzač RH-A

OCHRANA PRED NDN: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJA + PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM + POSPÁJANÍM

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Vladimír KRČMÁREK	
ING. VLADIMÍR KRČMÁREK			projektové a rozpočtové práce elektro	
MIESTO STAVBY: OR PZ, BRATOV BALDIGÁROVCOV 7, 940 02 NOVÉ ZÁMKY			023 14 SKALITÉ 1014	
INVESTOR: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA č.2, 812 72 BRATISLAVA			tel.: 0907 824 114, 041/433 57 88	
NÁZOV STAVBY:			IČO: 40 136 825	
NOVÉ ZÁMKY OR PZ, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU			POČET FORMÁTOV: 2 x A4	
			DÁTUM: 05. 2018	
			STUPEŇ: P S	
OBSAH VÝKRESU:			MIERKA:	Č. VÝKRESU:
ČASŤ A - CELKOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA			- - - -	SO-01.1-E1.7-09