


ROZVÁDZAČ OCEĽOPLECHOVÝ, JEDNODVEROVÝ, ZAPUSTENÝ
SKRIŇA TYP: **DZ43-2405** (OEZ - 5 x 24 mod. = 120mod.)
KRYTIE: IP 43 / 20
- ALEBO EKVIVALENT S KRYTÍM min. IP 40/20

ROZVOVNÁ SIET': 3 x 400 / 230 V TN-C-S 50Hz; Bod rozdelenia PEN vodiča; Hlavný istiaci rozvádzač RH-A
OCHRANA PRED NDN: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJA + PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM + POSPÁJANÍM

ZODP. PROJEKTANT	VÝKONÁVATEĽ	KOPELIL	Ing. Vladimír KOŘÁNEK	
ING. VLADIMÍR KOŘÁNEK		 projektová a projektová práce 120 24 SKUTEILITE 14 tel. 0020 680 6114, 00420 62 57 e-mail: kořanek.vladimir@seznam.cz IČO: 010 825		
MIESTO STAVBY:	OR PZ, BRATOV BALDIGHOROVICA 7, 840 02 NOVÉ ZÁMKY			
INVESTOR:	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRÍBIVNOVA Č.2, 812 72 BRATISLAVA			
NÁZOV STAVBY:	NOVÉ ZÁMKY OR PZ, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU		POČET FORMÁTOV:	4 x A4
			DAŤUM:	05. 2018
			STUPEN:	P S
OSAHÁ VÝKRESU:	ČASŤ A - ROZVÁŽNÁ RI-A1		MIERKA:	Č. VÝKRESU:
			----	1:01-E1-7.14