

Vyjadrenie zhotoviteľa k spôsobu zapracovania pripomienok

5 Vyjadrenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné ako vlastníka susednej nehnuteľnosti zo dňa 10.01.2018 - **požiadavkám čiastočne vyhovie po konzultácii s investorom**

Na základe požiadavky ÚPSVaR Humenné (susedný objekt, kde je osadený jest. výmenník a fakturačný merač) sa na päte rekonš. objektu osadí na UK potrubie ultrazvukový merač tepla (podružný merač) MC 403 s príslušenstvom. Meranie potreby teplej vody nebude. Uvedené požiadavky a zapracovanie do projektu bolo odsúhlasené so zástupcom investora – MV SR na Technickej rade dňa 12.12.2017 v Humennom.

8 Vyjadrenie E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. k PD zo dňa 01.02.2018 - **nedostatky PD odstránené**

Citácia neplatných vyhlášok a zákonov v Súhrnnej technickej správe, v TS POV, v TS SO 01 časť: Architektonické a stavebné práce a v TS SO 01 časť: vykurovanie bola opravená citáciou už platných vyhlášok a zákonov).

9 Stanovisko k PD - SPaSČ - krajský hygienik - odbor zdravotníctva zo dňa 06.02.2018 - **požiadavky zapracované:**

- osvetlenie pracovísk je zabezpečené v časti **SO 01.1-E.7 Elektroinštalácia**
- sklá okien v zariadeniach na osobnú hygienu sú neprihľadné a sú zapracované v časti SO 01.2-E.2.1B Architektonické a stavebné riešenie
- otváracie okná s parapetom viac ako 1 500 mm sú opatrené mechanizmom umožňujúcim ich otvorenie a zatvorenie s podlahy
- otváracie okná v kuchynkách sú opatrené snímateľnými a umývateľnými sieťami proti hmyzu
- vstup do zariadenia na osobnú hygienu pre imobilných klientov a jeho vybavenie zodpovedá požiadavkám vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.
- na pracoviskách sú zabezpečené mikroklimatické podmienky v zmysle prílohy k vyhláške MZ SR č. 99/2016 Z. z.

10 Stanovisko k PD MV SR CP Prešov odd. telekomunikačn. služieb zo dňa 20.02.2018 - **požiadavky zapracované:**

Príprava pre kamerový systém je zapracovaná v časti SO 01.2-E.2.1B Architektonické a stavebné riešenie a v časti **SO 01.1-E.7 Elektroinštalácia**.

11 Stanovisko k PD OOO KR PZ Prešov zo dňa 22.02.2018 - **požiadavky zapracované:**

Požiadavky z hľadiska ochrany objektov sú zapracované v časti **SO 01.1-E.7 Elektroinštalácia**.

12 Záväzné stanovisko k PD - SKR - IPPD zo dňa 20.02.2018 - **pripomienky zapracované**

Projektová dokumentácia bola posúdená oprávnenou právnickou osobou a jej odborné stanovisko je v časti **I.DOKLADY, príloha č. 8**.
Zistené nedostatky a upozornenia v odbornom stanovisku sú odstránené v plnom rozsahu

V Prešove, marec 2018

.....
Ing. arch. Ján Kunec