

Výkaz výmer										
Stavba	SK.1276.22.MB - Revitalizácia budovy Gymnázia Mateja Bela Zvolen									
Objekt										
Časť	ZARIADENIE NA ODVOD DYMU A TEPLA									
Objednávateľ	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica									
Zhotoviteľ	Colt International s.r.o.									
Dátum	15.4.2024									
Dymový úsek	Kód položky / Item number	Popis / Description	š	v	Ø	Referenčný výrobca	Typ	Poznámka / Iné	MJ / Unit	Množstvo celkom / Quantity
DUs 1.01		Elektro rozvádzač				Colt	RM-ZOTaSH-1p.01	Elektrický rozvádzač., napojenie na EPS a MaR	ks	1
		Axiálny ventilátor ZOTaSH			900	Colt	Axiálny ventilátor so zatepleným krytom, 400°C	Certifikovaný komponent ZOTaSH podľa STN EN 12101-3, ventilátor mont.materiálom (platňa / záves); RPM [960]; 8,06 [m³/sec]; 2,5 [kW]; 5,62 [A]; 400/3/50; F400; Ø900; U = 1.37 W/m²K, R'w = 28,0 dB.	ks	2

Poznámky:
Oplechovanie, podsady a oceľové konštrukcie nie sú súčasťou dodávky profesie ZOTaSH.
Elektrokabeláž (silnoprúd, slaboprúd, komunikačné prepojenie EP panelov) nie je dodávkou profesie ZOTaSH.