




REZ KÁBLOVOU RYHOU S TF KÁBLAMI V ASFALTOVOM CHODNÍKU




REZ KÁBLOVOU RYHOU V ASFALTOVOM
CHODNÍKU S TF KÁBLAMI V CHRÁNIČKE




REZ KÁBLOVOU RYHOU S TF KÁBLAMI VO VOĽNOM TERÉNE




REZ KÁBLOVOU RYHOU VO VOĽNOM TERÉNE S TĽ KÁBLAMI V CHRÁNIČKE



REZ KÁBLOVOU RYHOU V JESTV. KOMUNIKÁCIÍ



REZ KÁBLOVOU RYHOU V KOĽAJISKU



EURÓPSKA ÚNIA

Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY




NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI KRIŽOVANÍ
A SÚBEHU PODZEMNÝCH VEDENÍ V [m] PODLA STN 73 6005

DRUH VEDENÍ	OZNAMOVACÍ KÁBEL			
	KŘIŽOVANIE		SÚBEH	
	MECHANICKY NECHRÁNENÝ	MECHANICKY CHRÁNENÝ	MECHANICKY NECHRÁNENÝ	MECHANICKY CHRÁNENÝ
SILOVÉ KÁBLE DO 1 kV DO 35 kV DO 110 kV	0,3 0,8	0,1 0,1 0,5	0,3 0,8	0,1 0,3 0,8
PLYNOVOD DO 0,3 MPa	0,1		0,4	
VODOVODNÉ POTRUBIE	0,2		0,4	
TEPELNÉ VEDENIA	0,5	0,15	0,8	
KÁBLOVODY	0,1		0,3	
STOKY	0,2		0,5	
POTRUBNÁ POŠTA	0,2		0,2	
KOLEKTOR	0,1		0,3	
KOLAJNICE ELEKTRÍČ. TRATE		1,0	1,0	

D-646

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

NÁZOV STAVBY			Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA		
OBJEDNÁVATEĽ		 Bratislava			
		Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava			
PROJEKTANT		 DOPRAVOPROJEKT		DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava	
		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		Ing. Nikola Grančič	
		ČÍSLO ZÁKAZKY		8632-01	
				PODPIS 	
PROJEKTANT OBJEKTU		Ing. Ľubomír Šimlovič – E L C O N T, Riazanská 68, 831 02, Bratislava			
E L C O N T		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		Ing. Ľubomír Šimlovič	
Ing. Ľubomír ŠIMLOVIČ		VYPRACOVAL		Ing. Ľubomír Šimlovič	
Riazanská č.68, BRATISLAVA		KONTROLOVAL		Ing. Peter Berešík	
0905/692 181		IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY		MET-RR-DSP-C-D000-64600-031-X	
simlovic@simlovic.sk					
KRAJ: BRATISLAVSKÝ		OKRES: Bratislava I, Bratislava II		DÁTUM	
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Staré Mesto, Nivy, Ružinov				05.2023	
NÁZOV OBJEKTU				FORMÁT	
OCHRANA VEDENÍ SITEL				2 A4	
				MIERKA	
				1:20	
				STUPEŇ PD	
				DSP	
				Č. ZÁKAZKY	
				8632-01	
NÁZOV PRÍLOHY		Č. SÚPRAVY		Č. PRÍLOHY	
ULOŽENIE OZNAMOVACÍCH KÁBLOV PODĽA STN 736005				031	