

Ciasna, dnia 22 listopada 2024 r.

WÓJT GMINY CIASNA
ul. NOWA 1A, 42-793 CIASNA
RGK.ID.271.9.2024

ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI DO POSTĘPOWANIA

Dotyczy zadania pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Dzielna w Gminie Ciasna”

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego wnioski następującej treści:

1. Jaka jest ilość zasuw wodociągowych do regulacji w nowo projektowanej nawierzchni asfaltowej. Prosimy o informację czy skrzynki istniejące do zasuw mają pozostać istniejące czy należy wymienić na nowe, jeśli wymienić na nowe to proszę o informację czy skrzynki mają być długie czy krótkie.

2. Zamawiający przewiduje remont istniejących przepustów - 2szt, tj. wymiana rury przepustu średnicy 600mm Wipro wraz z remontem ścianek betonowych przepustu. Prosimy o sprecyzowanie informacji na temat budowy ścianki przepustu – przyczółki mają być wykonane jako pionowa ścianka betonowa czy zabudowa wlotu i wylotu poprzez wyłożenie okładziny wokół rury z kamienia. Mając na uwadze powyższe prosimy o przedstawienie rozwiązania w formie rysunku technicznego.

3. Prosimy o podanie na których odcinkach drogi należy wykonać przekrój konstrukcyjny N1, a na których odcinkach N3. W dokumentacji nie jest to doprecyzowane. Prosimy o korektę przedmiaru.

4. Po wykonaniu wizji lokalnej droga praktycznie na całej długości ma szerokość około 3 do 3,5m. Naszym zdaniem konieczne jest wykonanie w pełnej konstrukcji poszerzenia o szerokości od 0,5 m do 1,0 m . Prosimy o udostępnienie rysunków na podstawie których mamy wykonać kalkulację oferty. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Z powyższymi pytaniami Zamawiający zwrócił się do projektanta. W odpowiedzi wyjaśniamy co następuje:

Ad. 1. Z uwagi na brak szczegółowych danych (część zaworów wodociągowych znajduje się pod asfaltem), proszę przyjąć ilość regulacji zaworów zgodnie z przedmiarem. Jednocześnie z uwagi na możliwość uszkodzenia skrzynek żeliwnych proszę uwzględnić w wycenie wymianę na nowe, żeliwne w wydaniu długim.

Ad. 2. Ścianki przepustów wykonać z kostki granitowej 8-10cm na betonie gr 15 cm, rura docięta do spadku skarpy zgodnie z rysunkiem (załącznik nr 1).

Ad 3. W załączeniu poprawione i uzupełnione rysunki (załącznik nr 2 i 3) – proszę wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem.

Ad. 4. W załączeniu poprawione i uzupełnione rysunki (załącznik nr 2 i 3) – proszę wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem.

Z poważaniem:
Wójt Gminy Ciasna
mgr inż. Zdzisław Kulej