



všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SVO-RVO1-2025/000532-005

Vybabuje/linka

PhDr. Mária Kačincová /+421250944469

Miesto/dátum

Bratislava/20.01.2025

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.2 a zmena a doplnenie súťažných podkladov

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „**Dunajská Streda OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu**“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2024-OJS 243-763639 zo dňa 13.12.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 247/2024 - 16.12.2024 pod zn. 30909-MSP

Otázka č. 1

„Verejný obstarávateľ požaduje v rámci ponuky predložiť vyplnený výkaz-výmer. Nakoľko výkaz-výmer neobsahuje vzorce pre výpočet cien za jednotlivé množstvá a celkovú cenu. Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, či môže poskytnúť uchádzačom výkaz výmer so vzorcami. Týmto by sa predišlo aj k možným chybám vo výpočtoch jednotlivých uchádzačov.“

Odpoveď na otázku č. 1

Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní poskytol výkaz výmer v editovateľnej podobe. Uchádzač si môže sám, v prípade potreby a v záujme vlastnej kontroly, predložený výkaz výmer zavzorcovať.

Otázka č. 2

Vo VV pre časť Chladenie sa nachádzajú dve vonkajšie multisplit jednotky o výkone 8.3 kW a dve vnútorné nástenky o výkone 1,5 kW. V technickej dokumentácii ku projektu je to však jedna vonkajšia multisplit jednotka o výkone 4 kW a dve vnútorné nástenky o výkone 1,5 kW a vo výkresovej dokumentácii sú to dva splity. Žiadame o zosúladenie podkladov a o jednoznačné vyjadrenie čo máme teda oceniť?

Odpoveď na otázku č. 2

Oceniť treba dve vnútorné chladiace jednotky s výkonom do 2,5 kW a dve vonkajšie chladiace jednotky s výkonom do 2,5 kW.

Verejný obstarávateľ mení VV v časti D4 – Chladenie položky č.26 a 27 nasledovne:

Pôvodné znenie:

26	M	73922	MSplit vonkajšie TČ, napr. MXZ - 4E83VA - alebo ekvivalent	ks	2,000
27	M	73923	Split jednotka vnútorná nástenná napr. MFZ-SF-15VA - alebo ekvivalent	ks	2,000

Nové znenie:

26	M	73922	MSplit vonkajšie TČ, napr. MUZ - AY25VG výkon 2,5 kW - alebo ekvivalent	ks	2,000
27	M	73923	Split jednotka vnútorná nástenná napr. MSZ-AY25GK výkon 2,5 kW - alebo ekvivalent	ks	2,000

Uchádzači si v súlade s bodom 2.9. súťažných podkladov zmenia VV v časti D4 – Chladenie, položky 26 a 27.

Zároveň verejný obstarávateľ **mení a dopĺňa** v projektovej dokumentácii, v súbore E1 6 Chladenie, dokument TS nasledovne:

Pôvodné znenie „TS“ – str.1:

Technický popis: Predmetom tohto projektu je riešenie chladenia miestností na 2.NP. Nové chladenie je použité v miestnosti 2.15 a 2.17, pomocou vnútornej chladiacej jednotky MSZ-SF15VA (alebo ekvivalent) , vonkajšia chladiaca jednotka MXZ- 2D42VA (alebo ekvivalent) bude osadená na streche objektu – spojovací krčok, medzi objektom C1,C3 , chladiace potrubie bude vedené pod izoláciou.

Nové znenie dokument „Chlad OR PZ Dunajská Streda RP Rev.1 25_01_17“ – str. 1 (príloha č.1):

Technický popis: Predmetom tohto projektu je riešenie chladenia miestností na 2.NP. Nové chladenie je použité v miestnosti 2.15, pomocou vnútornej chladiacej jednotky MSZ-AY25VGK výkon 2,5kW (alebo ekvivalent max. výkon do 2,5kW) , vonkajšia chladiaca jednotka MUZ-AY25VG výkon 2,5kW (alebo ekvivalent max. výkon do 2,5kW). To isté bude v miestnosti 2.17. Jednotky budú osadené na streche objektu – spojovací krčok, medzi objektom C1,C3 , chladiace potrubie bude vedené pod izoláciou.

Pôvodné znenie „TS“ - str. 3:

Technické zariadenia plynové: Chladenie priestorov kancelárií riaditeľstva OO PZ Piešťany

Nové znenie dokument „Chlad OR PZ Dunajská Streda RP Rev.1 25_01_17“ – str. 3 (príloha č.1):

Technické zariadenia plynové: Chladenie priestorov kancelárií riaditeľstva OO PZ Dunajská streda

Otázka č.3

pýtame sa, či rozumieme správne, že doklad v zmysle súťažných podkladov: Uchádzač je povinný predložiť kópiu licencie na vykonanie prác pri zhotovení kontaktných tepelnoizolačných systémov (v rátane jej príloh) na systém navrhnutý v projekte stavby, resp. pri použití ekvivalentného systému na navrhnutý ekvivalentný systém vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom; majú predkladať uchádzači v ponuke (t.j. dané je súčasťou podmienok účasti), resp. má tento doklad predkladať až úspešný uchádzač?

Odpoveď na otázku č. 3

Kópiu licencie na vykonanie prác pri zhotovení kontaktných tepelnoizolačných systémov (v rátane jej príloh) na systém navrhnutý v projekte stavby, resp. pri použití ekvivalentného systému na navrhnutý ekvivalentný systém vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom uchádzač predkladá v ponuke, v rámci predmetu zákazky (doklady, dokumenty, informácie požadované v Prílohe č.1 súťažných podkladov).

Na základe vyššie uvedeného a doplnenia a zmeny súťažných podkladov, verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie a otváranie ponúk nasledovne:

Pôvodná lehota na predkladanie ponúk:

28.01.2025 10:00 hod.

Nová lehota na predkladanie ponúk:

07.02.2025 10:00 hod.

Pôvodná lehota na otváranie ponúk:

28.01.2025 10:30 hod.

Nová lehota na otváranie ponúk:

07.02.2025 10:30 hod.

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ
sektie verejného obstarávania MV SR

príloha 1 (dokument TS) : „Chlad OR PZ Dunajská Streda RP Rev.1 25_01_17“