



- A** - odstředivý nástěnný ventilátor so spätnou klapkou
Vortice QUADRO MICRO 80, výkon 60 m³/h, príkon 0,1 A, 230V
- F** - výfuková hlavica VHS 180

POZNÁMKA :

- * stúpace potrubia sa zaizolujú tepelnou izoláciou ARMAFLEX AG, hr. 19mm
- * kondenz zo stúpacích potrubí sa odvedie do kanalizácie cez zápachovú slučku

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---------|
| Zodpovedný projektant | | Ing. M. Marko | |
| Projektant | | Ing. M. Marko | |
| Miesto | DETVA | | |
| Investor | Domov sociálnych služieb, Pionierska 850/13, 962 12 DETVA | | |
| Stavba : | | DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB | |
| | | Pionierska 850/13, 962 12 DETVA | |
| | | PRESTAVBA, NADSTAVBA A DOSTAVBA OBJEKTU | |
| Názov výkresu | | Stúpace potrubie V1 | |
| M.O.P. - Ing.Miroslav Marko | | | |
| ul. Tepelná 217/10, 972 17 Kaniarka | | | |
| 0905 609588 ✉markomir064@gmail.com | | | |
| Formát | 4x A4 | | |
| Dátum | 08 / 2022 | | |
| Časť : | Vetranie | | |
| Stupeň dok. | PS | | |
| Mierka | 1 : 50 | | |
| Číslo výkresu | | | VZT - 5 |