

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div><div><div>PR-S</div><div></div></div></div>					<div>ROZVÁDZAČPR-S</div> <div><div>KONŠTRUKCIA</div><div>–</div><div>TYPOVÁ PLASTOVÁ ROZVODNICA s PLECHOVÝMI DVIERKAMI VRÁTANE DISTRIBUČNÝCH PANELOV A TYPOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA PRE POD OMIETKOVÚ MONTÁŽ</div></div> <div><div>VÝROBCA</div><div>–</div><div>EATON</div></div> <div><div>TYP</div><div>–</div><div></div></div> <div><div>ROZMERY</div><div>–</div><div></div></div> <div><div>POČET MODULOV</div><div>–</div><div>72</div></div> <div><div>KRYTIE</div><div>–</div><div>IP30/20</div></div> <div><div>TRIEDA CHRANY</div><div>–</div><div>II</div></div> <div><div>FARBA</div><div>–</div><div>RAL – 9016</div></div> <div><div>PRÍVOD/VÝVODY</div><div>–</div><div>ZDOLA/HORE</div></div> <div><div>PRÚD</div><div>–</div><div>$I_n = 63\text{ A}$</div></div> <div><div>VÝKONY</div><div>–</div><div>$P_i = 13,8\text{ kW}$$P_s = 8,28\text{ kW}$</div></div>				
					<div>ELEKTRICKÁ SIEŤ:</div> <div>3-N-PE ~ 50 Hz, 3x230/400 V, TN-S</div> <div>OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000–4–41: 2019/03 V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE – IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ – ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI PRI PORUCHE – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA</div>				
VYPRACOVAL: ING. RASTISLAV TORŇOŠ				DÁTUM	11/2021	POČET LISTOV	4		
INVESTOR: DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DETVA				STUPEN	RP	ČÍSLO LISTU	1		
STAVBA: DETVA, PIONIERSKA 850/13, 962 12 DETVA						ČÍSLO VÝKRESU			