



LEGENDA:

RKS HLAVNÝ ROZVADZAČ pre kuženie o osvetlenie IP30/20
Ps=15kW, Pp=10kW, beta0,7

- ➕ Osvetlenie obvodnej miestnosti, led svietidlo OLIVA 300x150 7 ks
- Osvetlenie vyklenkov v obvodnej miestnosti, 9 ks- led kabelcôž ukončené v krabici
- ⚡ VYPÍNAČE PRE OSVET. NAD OMIETKU RADENIE č.5b

SVETIELNÉ OBVODY NAP. Z RH CYKÝ 3x1,5mm²

| ČÍSLO VYHOTOVENIA: | | | |
|--------------------|--|--------------|--|
| HLAVNÝ PROJEKTANT | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | |
| | JÁN PRENOSIL | JÁN PRENOSIL | |
| INVESTOR: | <div> <div> mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov </div> </div> | | |
| NÁZOV AKCIE: | <div> <div>DOM SMÚTKU, HORNÉ KOČKOVCE</div> </div> | | |
| MIESTO STAVBY: | DOM SMÚTKU, HORNÉ KOČKOVCE | | |
| NAZOV VÝKRESU: | ELEKTROINŠTALÁCIA–OSVETLENIE | | |
| DÁTUM | 08/2019 | | |
| FORMÁT | A4 | | |
| STUPEŇ | PPSP | | |
| MIERKA | NIE JE | | |
| PROFESIA | ELEKTRO | | |
| ARCH. Č. | JP 08–2019–79 | | |
| VÝKRES ČÍSLO | 2 | | |

ROZVODNÁ SOŠTAVA NN :
3+N/PE AC, 230/400V, 50Hz TN–S
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI NORMÁLNEJ PREVADZKE:
STN 33 2000–4–41: čl. 412.1, čl. 412.2 : Izoláciou a zberaním alebo krytím
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUČHE:
STN 33 2000–4–41, čl. 413.1.3 : samostatným odpojením napájania
OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČÁSTI PODLA STN 33 3201, čl. 7.1.2.1:
– krytím, – zberaním, – prekážkou, – umiestnením mimo dosahu
PROSTREDKY NA OCHR. OSOB V PRÍPADE DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTI:
STN 33 3201, čl. 7.2 : opatrenia popísané v kapitole 9 tejto normy
A. Prostriedie: AA7, AB7, AC1, AD2, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1,
AL1, AN2, AP1, AM1, AQ3, AR2, AS2, AU
B. Využitie: BA1, BC2, BD1,
C. Druh stavby: CA1, CB1

STN 33 0300
STN 33 0300
STN 33 0300