

SÚSTAVA : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C

SÚSTAVA : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

OCHRANA : V ZMYSLE STN 33 2000-4-41

PRI PORUCHE - OCHRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM čl. 411

NORMÁLNA PREVÁDZKA - OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ - IZOLÁCIU PRÍLOHA A, KAP. A.1


NORMÁLNA PREVÁDZKA - OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ - ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI PRÍLOHA A, KAP. A.2

DRUH PROSTREDIA : 411 VONKAJŠIE STN 33 2000-5-51

OBJEDNÁVATEĽ



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

ZHOTOVITEĽ DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ POVOLENIE		
GEOCONSULT S.R.O. MILETIČOVA 21, P.O.BOX 34, 820 05 BRATISLAVA 25		
HL. INŽ. PROJ. Ing. Ondrej KUPČO <i>Kupčo</i>	ČÍS.ZÁK. 1347/1230	

DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY 671-00

ZÁKAZKA DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA I. ETAPA km 0,0 - 3,8		 RAČNÍKSKÉ MÝTO 1/D, 831 02 BRATISLAVA tel/fax 02/44 63 46 81	
ČASŤ STAVBY 671-00 IS PRIVÁDZAČA - STAVEBNÁ ČASŤ			
PRÍLOHA MONTÁŽNA SCHÉMA KÁBLOV		STUPEŇ DRS	ČÍSLO ZÁKAZKY 1347/1230
OBJEDNÁVATEĽ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.		OKRES ŽILINA	
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Ondrej KUPČO	TECH. KONTROLA Ing. Jozef LOPUŠNÝ	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	KATASTRÁLNE ÚZEMIE: ŽILINA, BYTČICA, PORÚBKA, TURIE
ZODP. PROJ. Juraj PLAVČAN	VYPRACOVAL Juraj PLAVČAN	VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV	ČÍSLO PRÍLOHY 4
DÁTUM 05.2015	FORMÁT 4x A4	MIERKA	SÚPRAVA