

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

Ing. Horňáková Oľga - EKOPRO

Adamovské Kochanovce 16
913 05 **Melčice**

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Žilina
26.2.2015	TD/289/ZA/Ki/2015	Ing. Kiša Jozef	16.3.2015

Vec: Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby

Na základe Vašej žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „**Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, I. etapa km 0,0 – 3,8, objekt 702-00 Preložka NTL plynovodu DN300 v km 1,050**“ v zmysle Stavebného zákona 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov z hľadiska prevádzkového a technického Vám oznamujeme, že s projektovou dokumentáciou **súhlasíme**. Pri realizácii prekládky požadujeme dodržať nasledovné podmienky:

- 1) **Realizačné práce na preložke začať až po predchádzajúcom uzatvorení písomnej dohody o preložke medzi SPP - distribúcia, a.s. a ich zriaďovateľom (investorom)**, kde budú dohodnuté ďalšie technicko-právne podmienky. Súčasťou dohody bude aj povinnosť zriadiť vecné bremená na tie pozemky, ktoré svojim umiestnením preložka zaťaží. Náklady na zriadenie vecných bremien podľa Zák. č. 251/2012 Z.z. znáša zriaďovateľ (investor stavby), ktorý preložku vyvolal (kontaktná osoba Ing. Paulíny Dušan 041/6265134).
- 2) **Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu – vytýčenie plynárenských zariadení v teréne**. Na základe objednávky adresovanej na SPP-distribúcia, a.s, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina zabezpečí po vzájomnej dohode vytýčenie pracovník SPP - distribúcia, a.s. (kontaktná osoba Riboňová Dagmar +421416265598).
- 3) Pri križovaní a súbahu s inými sieťami dodržať min. vzdialenosti podľa ustanovení STN 73 6005. Požadujeme dodržať STN EN 120007-1, STN EN 12007-2, STN 12007-3, STN EN 120007-4, STN EN 12327, TPP 70601, TPP 706 02.
- 4) Kontrola podsypu, obsypu, uloženia výstražnej fólie, skúška funkčnosti signalizačného vodiča bude vykonaná za účasti pracovníkov prevádzkovateľa SPP – distribúcia, a.s.
- 5) O výsledku jednotlivých kontrol a skúšok sa spracujú samostatné záznamy s podpismi pracovníkov prevádzkovateľa.
- 6) Porealizačné vyjadrenie bude vystavené na základe spísaných záznamov o kontrole.
- 7) Investor je povinný k porealizačnému zameraniu stavby odovzdať aj geodeticky zameraný a digitálne spracovaný polohopis vrátane všetkých krížení inžinierskych sietí a prepojov.
- 8) Na prepojovacie práce bude spracovaný technologický postup odsúhlasený prevádzkovateľom. Prepoj bude vykonaný bez prerušenia dodávky plynu použitím tvaroviek STEEL SOP DN 300 ako je uvedené v technickej správe.
- 9) Investor zodpovedá za škody na PZ spôsobené nesplnením vyššie uvedených povinností vrátane zodpovednosti za škodu za zemný plyn ktorý unikol v dôsledku poškodenia PZ.

S pozdravom


Ing. Jozef Kiša
technik technickej dokumentácie

Príloha: 1 x PD
Platnosť vyjadrenia 2 roky

SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
IČO: 35910739
- 464 -

Telefón:	041/6265209	Číslo účtu:	2627712668/1100	IČO:	35 910 739
Fax:		Banka:	Tatra Banka	IČ DPH:	SK2021931109
Mobil:	0905492968	e-mail:	jozef.kisa@spp-distribucia.sk	DIČ:	2021931109