

LEGENDA ZNAČIEK

- EL 1 SVIETIDLO LED TRACON TLFVLED215
- EL 2 LED PANEL 20 x 20 cm 18W
- ELN SVIETIDLO LED AKU. PIKT. 1hod IP 20
- EL 3 LED PANEL 60x60 cm 35W
- EL 5 SVIETIDLO LED IP44 SO SENZOROM 9W
- SPÍNAČ 230V/10A RAD. 1 IP 20
- SPÍNAČ 230V/10A RAD 6 IP 20
- SPÍNAČ 230V/10A RAD 5 IP 20
- ZÁSUVKA 230V/16A IP 20
- DVOJZÁSUVKA 230V/16A IP20
- PVV TELESO 230V 600/1500/2000 W
- ROZVÁDZAČ RMS 1

LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZN	MIESTNOSŤ	VONK. VPLYVY	OSVETL.	PVV/kW/
101	CHODBA	vnútorné norm.	150 Lx	1,5
102	KANCELÁRIA	vnútorné norm.	500 Lx	2
103	OBRADNÁ SIEŇ	vnútorné norm.	500 Lx	12
104	OBLIEKANIE ZOSNÚLYCH	vnútorné norm.	500 Lx	1,5
105	ŠATŇA	vnútorné norm.	150 Lx	2
106	CHODBA	vnútorné norm.	150 Lx	2
107	WC MUŽI	vnútorné norm.	100 Lx	0,6
108	WC ŽENY	vnútorné norm.	100 Lx	0,6
109	KOMPRESOROVŇA	vnútorné norm.	150 Lx	
110	CHLADIACE BOXY	vnútorné norm.	150 Lx	
111	CHLADIACE BOXY	vnútorné norm.	150 Lx	
112	OZVUČENIE	vnútorné norm.	500 Lx	1,5
113	CHODBA	vnútorné norm.	150 Lx	
114	MIESTNOSŤ ROZLÚČKY	vnútorné norm.	500 Lx	2
115	UPRATOVAČKA	vnútorné norm.	150 Lx	
116	ROZVODŇA	vnútorné norm.	150 Lx	
117	WC MUŽI	vnútorné norm.	100 Lx	0,6
118	WC ŽENY	vnútorné norm.	100 Lx	0,6

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000 4-41

412 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE


- 412,1 Ochrana izolovaním živých častí
- 412,2 Ochrana zábranami alebo krytmi
- 412,3 Ochrana prekážkami
- 412,4 Ochrana umiestnením mimo dosahu
- 412,5 Ochrana prúdovými chráničmi

413 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE

- 413,1 Ochrana samočinným odpojením napájania
- 413,2 Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou
- 413,4 Ochrana miestnym pospájaním

DOPLNKOVÁ OCHRANA

- 415,1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče RCD
- 415,2 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

AUTOR NÁVRHU	ING. BARNABA MÁTĚ				VLASTNÍK		
PROJEKTANT	ING. ARCH. ZOLTÁN MÁTĚ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	BRANISLAV VESELKO		VÝKRESU		
VYPRACOVAL	Branislav Veselko projektant ez. ev. č. 0006/30/09 EZ - P - E1 - A /OS						
STAVEBNÍK	MESTO TORNAL'A						
MIESTO STAVBY	TORNAL'A				ČÍSLO ZÁKAZKY	01.02.18	
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V TORNALI				FORMÁT	2A4	
PARCELA	1507/1,5				DÁTUM	2/2018	
OBJEKT	DOM SMÚTKU				MIERKA	1/100	
					STUPEŇ	STAV. KONANIE	
OBSAH	SILNOPRÚDOVÉ ZARIADENIA 1 NP				ARCH. ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU	
ČASŤ	E 1/4 ELEKTRICKÉ ZARIADENIA				01.02.18	E 1	