



KRYTIE – IP 40/IP 20
PRÍVOD – ZHORA
VÝVODY – HORE, DOLU
FARBA – BIELA
Pi/Pp = 7,8/5,5kW

ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE, ~50Hz, 230/400V, TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:

OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

ZÁBRANY ALEBO KRYTY



DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÉ CHRÁNIČE





OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:


**OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE
DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA**

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnír		 REMI[®]NG CONSULT
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	0608		

Zodpovedný projektant UČS:	Ing. Ján Kušnír	
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Ivana Goláňová	
Vypracoval:	Ing. Marek Ceplák	
Kontroloval:	Ing. Ivana Goláňová	
Kraj: Žilinský	Okres: Liptovský Mikuláš	
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika	
Stavba:	Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa UČS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš	
Názov SO:	Žst. Liptovský Mikuláš, výpravná budova	
Názov podobjektu:	3. Elektroinštalácie	
Názov prílohy:	Rozvádzač "1R2"	
Kódové označenie výkresu:	0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 03 - 021 - 00	

 REMING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	
Stupeň - účel:	DRS
Zákazkové číslo:	0608
Archívne číslo:	
Dátum:	09/2024
Počet A4:	2x A4
Mierka:	-
Časť: E	Súprava:
Číslo SO:	
410-34-01.3	
Číslo prílohy:	21