




**OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČENÍ  
DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA**







KRYTIE – IP44  
PRÍVOD – ZHORA  
VÝVODY – HORE  
FARBA – BIELA  
Pi/Pp = 19,0kW/15,2 kW

Skutočné vyhotovenie ovládania osvetlenia dodá dodávateľ (napr. OHL)  
vrátane ovládacej schémy.

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnír		 <b>REMI</b> <b>NG</b> CONSULT REMING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	0608		

Zodpovedný projektant UČS:	Ing. Ján Kunštr			REMIING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto		
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Ivana Goláňová					
Vypracoval:	Ing. Marek Ceplák					
Kontroloval:	Ing. Ivana Goláňová					
Kraj:	Žilinský	Okres:			Liptovský Mikuláš	
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika			Stupeň - účel:	DRS	
Stavba:	Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa UČS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš			Zákazkové číslo:	0608	
Názov SO:	Žst. Liptovský Mikuláš, výpravná budova			Archívne číslo:		
Názov podobjektu:	3. Elektroinštalácie			Dátum:	09/2024	
Názov prílohy:	Rozvádzač "R0.2"			Počet A4:	3x A4	
Kódové označenie výkresu:	0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 03 - 027 - 00			Mierka:	-	
				Časť:	E	
				Číslo SO:	Súprava:	
				410-34-01.3		
				Číslo prílohy:	27	