

LEGENDA PROJ. POTRUBIA:



- + — + — + — NAVRHOVANÝ ROZVOD PLYNU
- ODVETRÁVACIE POTRUBIE
- — — CHRÁNIČKA POTRUBIA
- P1 STUPACIE A KLESAJÚCE POTRUBIE


LEGENDA ZARIADENÍ:

- 1 PROJEKTOVANÝ ODBER VZORIEK, K800–DN10 + K858–DN10
- 2 PROJEKTOVANÝ GULOVÝ KOHÚT PLYNOVÝ, DN 20, PN 6
- 3 TEPLOMER SKLENÝ STONKOVÝ –20 – +80 °C
- 4 Manometer typu: 03 388, Ø160mm, merací rozsah: 0–10kPa + trojcestný tlakomerový kohút
Návarok M20x1,5, L=60mm, mat.11 373.1 + kondenzačná slučka zahnutá, M20x1,5/ PN250

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena				
Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:	

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnír		 REMIING CONSULT REMIING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	0608		

Zodpovedný projektant UČS:	Ing. Ján Kušnír		
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Norbert Jókay		
Vypracoval:	Ing. Norbert Jókay		
Kontroloval:	Ing. Ján Kušnír		
Kraj: Žilinský	Okres: Liptovský Mikuláš		
Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika			
Stavba: <u>Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa UČS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš</u>			
Názov SO: ŽST Liptovský Mikuláš, výpravná budova			
Názov podobjektu: 4. Plynoinštalácia		Stupeň - účel: DRS	
Názov prílohy: REZ PLYN. KOTOLNE		Zákazkové číslo: 0608	
Kódové označenie výkresu: 0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 04 - 003 - 00		Archívne číslo:	
		Dátum: 09/2024	
		Počet A4: 3x A4	
		Mierka: 1:50	
		Časť: E	Súprava:
		Číslo SO:	
		410-34-01.04	
		Číslo prílohy:	3