

**ECONS ENERGY a. s.**  
**Zádielska 3**  
**040 01 Košice**

Váš list zo dňa/Vaša značka      Naša značka  
587/4/2023

Vybavuje /linka  
Martin Kopera  
055/30 12345

Košice  
11/05/2023

**VEC: vyjadrenie**

Požiadali ste nás o vyjadrenie a zakreslenie v k. ú. Južné mesto, Jazero, Vyšné Opátske, Krásna, Košická polianka, Olšovany, Svinica, Bidovce pre stavbu: „**Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline „PROJEKT GEOTERM“**“ za účelom stavebného konania.

Naša spoločnosť v uvedenej lokalite **má** vlastné podzemné a nadzemné siete a zariadenia, ktoré sme Vám orientačne zakreslili do Vami doloženej situácie.

Žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky, s uvedením čísla platného vyjadrenia, a mapového podkladu na e-mailovú adresu: vyjadrenie-vytycenie@antik.sk, mkopera@antik.sk, kontakt: 0915 918 489 – Martin Kopera,
- v okolí našich káblov – 3 m – je potrebný ručný výkop,
- v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu,
- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
- pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN 736005,
- pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400,
- v prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora,
- projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody,

- pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia,
- v prípade, ak sa na Vami definovanom území nachádza naša nadzemná optická sieť, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemné vedenia proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Toto vyjadrenie má platnosť šesť mesiacov.

S pozdravom,



Jana Filipová



Oddelenie zmluvných vzťahov a výstavby