

Ing. Ján Mošat'
Vedúci potrubných systémov
eustream, a.s.
Votrubova 11/a
821 09 Bratislava

ECONS ENERGY a.s.
Žádielska /3
Košice-Staré Mesto (okres: Košice I)
04001

Váš list číslo/zo dňa

Číslo žiadosti

Vybavuje/kontakt

Dátum

287/2023

odd. GIS a ITIS
eustream, a.s., Votrubova 11/a, 821 09
Bratislava
evyjadenia@eustream.sk
+421 37 625 5193

29.03.2023

VYUŽITIE GEOTERMÁLNEJ ENERGIE V KOŠICKEJ KOTLINE

podľa zakresu žiadateľa

NEZASAHUJE

do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s.

Ochranné pásmo je definované vodorovnou vzdialenosťou meranou kolmo na obidve strany od osi plynovodu. Pre sieť eustream, a.s. vzhľadom na priemer potrubí a tlak prepravovaného média (DN nad 500 mm a tlak nad 4 Mpa) platí podľa § 79 ods.(2) , písmeno (d) zákona 251/2012 ochranné pásmo 50 m od osi krajnej línie prepravnej siete a podľa § 80 ods (2) písm (g) zákona č. 251/2012 zb. pre bezpečnostné pásma platí vzdialenosť 200 m.

Vyjadrenie platí len pre inžinierske siete eustream, a.s. podľa priloženej situácie zakreslenej žiadateľom, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia a má platnosť 1 rok odo dňa vydania.

S pozdravom
eustream, a.s.

Ing. Ján Mošat'
Vedúci potrubných systémov, eustream, a. s.

Prílohy:

