



## Výpočet odstupových vzdáleností (novelizace ČSN v roce 2009)

### Vstupní data:

Celková šířka sálavé plochy: **138000** [mm]  
Celková výška sálavé plochy: **2000** [mm]  
Celková emisivita sálavé plochy: **1.0** [-]  
Procento sálání: **100** [%]  
Výpočtové požární zatížení (nebo  $t_e$ ): **15.6** [kg/m<sup>2</sup>] / [minut]  
Konstrukční systém objektu: **nehořlavý**  
Teplotní režim: **Normová teplotní křivka**

### Výsledky:

Předpokládaná teplota požáru: **744.4** [°C]  
Nejvyšší hustota tepelného toku (na povrchu sálavé plochy): **60.75** [kW/m<sup>2</sup>]  
Polohový faktor: **0.3043** [-]  
Kritická hustota tepelného toku: **18.5** [kW/m<sup>2</sup>]  
Požadovaná odstupová vzdálenost (max.): **3.13** [m]

Požárně nebezpečný prostor za okrajem sálavé plochy:

Úhel odklonu za okrajem	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
Odstup za okrajem [m]	3.08	2.92	2.67	2.31	1.86	1.31	0.52	0	0