



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka Jana Vašičková 0949014595	Banská Bystrica 12.03.2025
-----------------------	------------	--	-------------------------------

Vec

Odpoveď č. 7 na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Dňa 07.03.2025 o 22:24 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom **Gastro vybavenie pre SOŠ OaŠ Žiar nad Hronom** vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 253/2024 pod značkou 32062 - MST zo dňa 27.12.2024, v Európskom vestníku pod značkou oznámenia 788646-2024 zo dňa 23.12.2024.

Otázka:

Dobrý deň,

1. chceme sa opýtať k položke číslo 4: v čom spočíva multifunkcia kotola, aké má mať príkon a napájanie?
 2. otázka číslo 2: viete prosím vás doplniť maximálne a minimálne príkony k jednotlivým zariadeniam?
 3. v odpovedi číslo 3 uvádzate že panvica má ma byť na podstavci - prosíme upresniť prevedenie a výbavu podstavca.
 4. položka číslo 6. blok: prosíme upresniť materiál.(kov drevo nerez alebo kombinácia?)
 5. položka číslo 19 chýba rozmer stola - prosíme doplniť inak sa to nedá adekvátne naceniť.
- žiadosť o vysvetlenie miestnosť V2.06 - umývareň riadu projektová dokumentácia: v miestnosti sú osadené dvere, je to založené popred stôl číslo 22 - platí technická špecifikácia alebo nákres? lebo potom Vám pôjde stôl pred dvere - dvere budú nepoužiteľné.

Odpovede:

1. Napájanie 230 V, príkon verejný obstarávateľ doplniť na min. požadovanú hodnotou 14kW. Upravené v technickej špecifikácii a podfarbené žltou farbou.
2. Verejný obstarávateľ doplnil min. požiadavky na príkon k jednotlivým zariadeniam. Upravené v technickej špecifikácii a podfarbené žltou farbou.
3. Nerez. Výbava nie je špecifikovaná (napr. výsuvné police, vsuny GN 1/1 – 6 x a pod.)
4. Nerez.
5. Rozmer stola je zadaný v špecifikácii max. dĺžka stola môže byť 2400 mm (kvôli osadeným dverám, ktoré nie sú zakreslené vo vizualizácii.

S úctou

Jana Vašičková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa