



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V ▪ IČO: 36 570 460 ▪ DIČ: 202 006 3518 ▪ IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 16.01.2025

**VEC**

## **Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní**

**Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 09.01.2025 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „*Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete*“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 4 s názvom: DNS VAKM výzva 4/2025 pre závod Vranov nad Topľou (Hermanovce nad Topľou).

Dňa 14.01.2025 bola Obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov/ otázka, na ktorú Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

### **Otázka č. 1:**

Dobrý deň prajem,

prosíme Vás o bližšiu špecifikáciu položky z Výzvy č. 4/2025 - Názov: DNS VAKM výzva 4/2025 pre závod Vranov nad Topľou (Hermanovce nad Topľou) - pre Časť 2, položka č. 5 Rozperné puzdro z nerezovej ocele pre PE potrubie d110.

Prosím Vás o bližšiu špecifikáciu pre aké potrubie bude výstužná vložka použitá SDR11 alebo SDR17/17,6 ?

Ďakujem

### **Odpoveď Obstarávateľa na otázku:**

Dobrý deň,

týmto Vám oznamujeme, že došlo k zmene špecifikácie položky č. 5 – Rozperné puzdro z nerezovej ocele pre PE potrubie d110 z pôvodného znenia, na nové znenie položky, a to, položka č. 5 - Rozperné puzdro z nerezovej ocele pre PE potrubie d110, PN10 SDR17.

Vzhľadom na skutočnosť, že Obstarávateľ poskytol vysvetlenie bezodkladne nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk. Zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Príloha č. 1 – Opis CP – Necertifikované tovary.

S pozdravom