



TÜV SÜD Slovakia s.r.o.,  
Jašíkova 6  
821 03 Bratislava  
tel.: 0850 221 200  
info.sk@tuvsud.com

# INŠPEKČNÁ SPRÁVA

Evidenčné číslo 7165058409-06/20/24/ZT/IS/L

Účel inšpekcie: **kontrola dokumentácie výťahu podľa požiadaviek zákazníka**

Zákazník: **OTIS Výťahy, s.r.o.**  
**Vajnorská 100/A,**  
**831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto**  
Objednávka č./zo dňa: **- / 17.07.2024**  
Zákazka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č.: **7165058409**

## Posudzované zariadenia

Názov: **Dokumentácia výťahu V1**  
**BS Terchovská Bratislava**  
**GeN2 GENESIS 8D**  
Typ:  
Základné technické parametre:  
Nosnosť: **630 kg** Menovitá rýchlosť: **1,0 m/s**  
Zdvih: **12,6 m** Počet staníc / nástupíšť: **5 / 5**  
Ovládanie: **tlačidlové, zberné**  
Druh pohonu: **trakčný s trecím kotúčom**  
Výrobné číslo: **nepridelené** Rok výroby: **2024**  
Výrobca: **Zardoya OTIS S.A. Španielsko**  
Umiestnenie: **BS Terchovská Bratislava.**

Názov: **Dokumentácia výťahu V2**  
**BS Terchovská Bratislava**  
**GeN2 GENESIS 8D**  
Typ:  
Základné technické parametre:  
Nosnosť: **630 kg** Menovitá rýchlosť: **1,0 m/s**  
Zdvih: **12,6 m** Počet staníc / nástupíšť: **6 / 6**  
Ovládanie: **tlačidlové, zberné**  
Druh pohonu: **trakčný s trecím kotúčom**  
Výrobné číslo: **nepridelené** Rok výroby: **2024**  
Výrobca: **Zardoya OTIS S.A. Španielsko**  
Umiestnenie: **BS Terchovská Bratislava.**

**Ako špecifikácie pre vykonanie inšpekcie boli použité nasledujúce normy a predpisy:**

Inšpekčný postup inšpekčného orgánu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. Q-027, a návod č. N-Q-013/1, špecifikácia inšpekcie podľa STN EN 81-20:2021,

**a táto predložená dokumentácia:**

- Technická správa,
- Dispozičný výkres V1.
- Dispozičný výkres V2.

**Vykonané úkony**

- Kontrola predloženej dokumentácie výťahu a súvisiacich dokladov.

**Pri inšpekcii vykonanej dňa 18.07.2024 neboli zistené nedostatky:**

Na základe posúdenia dokumentácie a dokladov vydávame nasledujúci

**inšpekčný záver :**

Dokumentácia výťahu **spĺňa** požiadavky na technické zariadenia **v rozsahu predloženej dokumentácie.**

**Vyššie uvedený inšpekčný záver platí za týchto podmienok:**

- V schválenej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia; zariadenie môže byť prevádzkované len na základe vykonania posúdenia zhody podľa § 16 ods.1, písm. b) nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 22/2017 Z. z. (smernica EP a R 2014/33 EÚ).
- TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ako notifikovaná osoba môže vykonať posúdenie zhody.

Výsledky inšpekcie podané v tejto inšpekčnej správe sa vzťahujú len k posudzovanému zariadeniu. Inšpekčnú správu nie je možné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

V Bratislave, dňa 18.07.2024

inšpektor TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ktorý inšpekciu vykonal:

**Ing. Anton Suchý**

za Inšpekčný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o.:



Upozornenie:

Listinná forma je kópiou elektronicky podpísaného dokumentu vo formáte pdf, pôvodne vytvoreného v aplikácii MS Word pod názvom IS\_7165058409-06\_Otis\_BSTerchovska\_BA.docx, ktorý bol podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Meno podpisujúcej osoby, dátum a čas podpisania sú uvedené v poli elektronického podpisu.

Originálom je vždy len elektronická forma dokumentu.



TÜV SÜD Slovakia s.r.o.