

Dátum: 03. MÁJ 2022

Jednacie číslo: 597

Referent:

METRO Bratislava, a.s.
Primaciálne nám. 1
811 01 BRATISLAVA

Bratislava, 28. apríl 2022

Vec: Vyjadrenie k možnosti pripojenia viacerých odberných miest do distribučnej sústavy

Vážený žiadateľ,

k možnosti pripojenia stavby **“Bytový dom, Terchovská ul., parc. č. 14007/46, 47, k.ú. Bratislava - Trnávka”**

Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Požadovaný odber el. energie s inštalovaným výkonom 2211 kW, čo predstavuje maximálny súčasný výkon 410 kW (maximálna rezervovaná kapacita 85 x (3x20A), 2x (3x25A), 1x (3x40A), 2x (3x160A), 1x (3x200A) bude možné pripojiť z distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po vybudovaní nových elektroenergetických zariadení (zabezpečení výmeny transformátora 400kVA za transformátor 1000kVA, výmeny 8 vývodového rozvádzača NN za 12 vývodový 1600A s odpínačmi 400A a svorkami pre pripojenie náhradného zdroja v trafostanici TS 0304-000 a vybudovaní káblového rozvodu NN káblami typu NAYY-J 4x240 zaslučkovanými cez nové rozvodné istiacie skrine SR pri bytových domoch).

Výstavbu elektroenergetických zariadení distribučného charakteru zrealizuje spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. na základe Zmluvy PRI_D (Zmluva o pripojení - developerská) ako vlastnú investíciu. Zmluva PRI_D bude vypracovaná v stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Deliacim miestom medzi zariadením v majetku Prevádzkovateľa a zariadením v majetku Žiadateľa budú poistkové spodky v nových rozvodných istiacich skrinách SR. Pripojky NN z rozvodných istiacich skríň SR do elektromerových rozvádzačov RE vybuduje žiadateľ na vlastné náklady.

Žiadateľ zabezpečí pre realizáciu predmetu zmluvy:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a právoplatné stavebné povolenie v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. na distribučné elektroenergetické zariadenia (rekonštrukcia trafostanice TS 0304-000, káblový rozvod NN).

1/2

Západoslovenská distribučná, a.s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, www.zsdis.sk

Ing. Michal Vajanský, vedúci správy energetických zariadení, tel.: +421-(0)2 5061 3151, michal.vajansky@zsdis.sk

Milan Kochan, asset manažér správy energetických zariadení, tel.: +421 - (0)2 5061 3165, milan.kochan@zsdis.sk, značka CD 31132/2022

Na vedomie: 18100/Ko

Prílohy: -

V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom po dobu ich životnosti.

V stupni pre stavebné konanie žiadame predložiť na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu napojenia stavby na distribučnú sústavu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie a štruktúre spôsobilej na samostatné užívanie (samostatné stavebné objekty, resp. prevádzkové súbory). Súčasťou projektovej dokumentácie bude koordinačný výkres (koordinácia realizácie energetických zariadení Prevádzkovateľa s realizáciou ďalších inžinierskych sietí realizovaných inými zhotoviteľmi) spracovaný na základe vytýčenia vlastníckymi (správcami) inžinierskych sietí a časový harmonogram výstavby. Spracovanie koordinačného výkresu zabezpečí Žiadateľ v elektronickej forme. Predkladaná projektová dokumentácia musí obsahovať požiadavky na jednotlivé odbory elektriny pre každé navrhované odberné miesto samostatne.


Merania spotreby elektrickej energie musia byť umiestnené v elektromerových rozvádzačoch RE tak, aby boli prístupné za účelom kontroly, výmeny, odpočtu. Umiestnenie elektromerov a ostatných prístrojov tvoriacich meracie súpravy, vrátane ich montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným predpisom „Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie“ dostupnom na portáli www.zsdis.sk. V prípade, že prístupové komunikácie v zástavbe budú súkromné, tak investor vybuduje skupinové elektromerové rozvádzače RE na verejne prístupnom mieste.

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú **platné jeden rok od jeho vydania**.

Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

Informatívne zakresľovanie existujúcich elektroenergetických zariadení vo formáte PDF alebo DGN je možné vykonať prostredníctvom on-line aplikácie <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal>. Vyvolaná preložka elektroenergetických zariadení vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. bude riešená v zmysle § 45 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.

S pozdravom



Ing. Michal VAJANSKÝ


Milan KOCHAN

2/2