


AUTORIZACE / AUTHORIZATION

SCHEMA / SCHEME



GENERÁLNY PROJEKTANT / HEAD DESIGNER

OBJEDNATEL / CLIENT

www.the-buro.cz

The Büro, s.r.o.

Tuškova 24a
Brno 602 00
Tel.: +421 607 911 704
Email: info@the-buro.cz

BRATISLAVA

Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava
Primaciálne nám. 1,
814 99 Bratislava

GENERÁLNY PROJEKTANT / HEAD DESIGNER

OBERMEYER
Helika

Lamačská cesta 3/B
Bratislava 842 04
Tel.: +421 238 105 223
Email: info@obermeyer.cz

PROJEKTANT / DESIGNER

PROREAL-Ka, s.r.o.

Eštská 1
Bratislava 821 06
Tel.: +421 2 456 42 801
Email: proreal@proreal.sk

VYPRACOVAL / DRAWN BY

ING. LADISLAV BOGÁR

KONTROLOVAL / CHECKER

ING. ZOLTÁN FARKÁŠ

ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE

ING. ZOLTÁN FARKÁŠ

SCHVÁLIL / APPROVER

ING. ZOLTÁN FARKÁŠ

NÁZOV ZAKÁZKY / PROJECT NAME

BYTOVÝ DOM TERCHOVSKÁ A DOTKNUTÉ ÚZEMIE

STUPEŇ PD / PROJECT STAGE

DSP

MIERKA / SCALE

-

DÁTUM VYDANIA / DATE OF ISSUE

06.2023

POČET A4 / NUMBER OF A4

3 A4

NÁZOV OBJEKTU SO/IO / OBJECT NAME

PS 101 KOTOLŇA

NÁZOV PROFESNÉHO DIELU / PROFESSION PART

UK

NÁZOV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME

SCHÉMA ZAPOJENIA STROJOVNE

NÁZOV SÚBORU / FILE NAME

2110109 _ DSP _ G _ 101 _ 000 _ 3902 _ 00

KÓPIE / COPY

ČÍSLO PROJEKTU
PROJECT NUMBER

STUPEŇ PD
PROJECT STAGE

OBCHODNÝ SÚBOR
BUSINESS PART

ČASŤ
PART

SO/IO
OBJECT NAME

PROFESNÝ DIEL
PROF. PART

DILATÁCIA
DILATATION

ČÍSLO DOKUMENTU
DOCUMENT NUMBER

REVÍZIA
REVISION

POZ.	NÁZOV, ROZMER	P. KS
1	TEPELNÉ ČERPADLO VISSMANN ENERGYCAL AW PRO AT 41.1 TEP.VÝKON 37,8kW (A7/W45)	8
1a	ANTIVIBRAČNÉ BLOKY – SADA	2
2	ODLUČOVAC KALU DN100 S PRÍRUBOU	1
3	OBEHOVÉ ČERPADLO	2
4	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX 800I PRE SYSTÉM	2
5	KASKADOVÁ REGULÁCIA TEPELNÉ ČERPADLÁ	1
6	ELEKTROKOTOL VISSMANN VITOTRON 48,0 kW (3x400V, 3x69.3A, 5x16mm2)	2
7	POISTNÁ SKUPINA	4
8	AKUMULAČ.ZÁSOBNÍK VODY VISSMANN 2000L	2
9	HYDRAULIC.VYROVNAVAC REFLEX 2xDN100/2xDN50	1
10	ROZDELOVAC PRE DVA OKRUHY DN150 +SADA STOJATÝCH KONZOL	1
11	SNIMAC PRIETOKU PRE TEP.CERPADLO – v rozsahu dodavky pol.1	2
12	EKVITERMICKÁ REGULÁCIA	1
13/1	ČERPADLOVÁ SKUPINA SO ZMIEŠAVAČOM PRE BYTOVÝ DOM B2/11	1
13/2	ČERPADLOVÁ SKUPINA SO ZMIEŠAVAČOM PRE BYTOVÝ DOM B4/11	1
13/3	ČERPADLOVÁ SKUPINA SO ZMIEŠAVAČOM PRE BYTOVÝ DOM B6/11	1
13/4	ČERPADLOVÁ SKUPINA SO ZMIEŠAVAČOM PRE BYTOVÝ DOM B5/11	1
13/5	ČERPADLOVÁ SKUPINA SO ZMIEŠAVAČOM PRE BYTOVÝ DOM B3/11	1
13/6	ČERPADLOVÁ SKUPINA SO ZMIEŠAVAČOM PRE BYTOVÝ DOM A	1
13/7	ČERPADLOVÁ SKUPINA SO ZMIEŠAVAČOM PRE BYTOVÝ DOM B1/11	1
14	SERVOPONHON 230V	1
15	ZASOBNÍKOVY OHRIEVAC VISSMANN VITOCAL 100–V TYP CVWA 750L	2
16	OBEHOVÉ ČERPADLO	2
17	EXPANZNÁ NÁDOBA PRE OKRUH TŮV REFLEX 50L	1
18	TROJCESTNÝ PREPÍNAČÍ VENTIL SO SERVOPONHONOM DN100	1
	ÚPRAVA VODY	
	DOPLŇOVANIE VODY DO SYSTÉMU	
19	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX N 50.6 S OBJEMOM 50l PRE TEPELNÉ ČERPADLO	8
20	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX N 50.6 S OBJEMOM 50l PRE ELEKTROKOTOL	2
T1	SNIMAC VONKAJSEJ TEPLoty – v dodavke pol.5	1
T2	PONORNÝ SNIMAC TEPLoty – v dodavke pol.5	1
T3	SNIMAC VYSTUPNEJ TEPLoty	1
T4	SNIMAC VONKAJSEJ TEPLoty – v rozsahu dodavky pol.12	1
T5	PONORNÝ SNIMAC TEPLoty TUV	1