Požiarny úsek STROJOVŇA VZT - II. SPB
požiarne steny v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
požiarne stropy v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
nosné konštrukcie vnútri PÚ zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút
obvodové steny zaisťujúce stabilitu v PP - R90D1 minút, EI 60 minút
požiarne dvere v PP - 45D1+C
požiarne klapky VZT - 45D1+C

Požiarny úsek FVE BATÉRIE - II. SPB
požiarne steny v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
požiarne stropy v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
nosné konštrukcie vnútri PÚ zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút
obvodové steny zaisťujúce stabilitu v PP - REI 90D1 minút
požiarne dvere v PP - 45D1+C
požiarne klapky VZT - 45D1+C

Požiarny úsek STROJOVŇA VZT - II. SPB
požiarne steny v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
požiarne stropy v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
nosné konštrukcie vnútri PÚ zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút
obvodové steny zaisťujúce stabilitu v PP - REI 90D1 minút
požiarne dvere v PP - 45D1+C
požiarne klapky VZT - 45D1+C

Požiarny úsek DOM. VYB. - II. SPB
požiarne steny v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
požiarne stropy v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
nosné konštrukcie vnútri PÚ zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút
obvodové steny zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
požiarne dvere v PP - 45D1+C
požiarne klapky VZT - 45D1+C

Požiarny úsek GARÁŽ - 1. PP - III. SPB
požiarne steny v PP - REI 90D1 minút, EI 90 minút
požiarne stropy v PP - REI 90D1 minút
nosné konštrukcie vnútri PÚ zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút
obvodové steny zaisťujúce stabilitu v PP - REI 90D1 minút
požiarne dvere v PP - 45D1+C
požiarne klapky VZT - 45D1+C

Požiarny úsek ČHÚC - I. SPB
požiarne steny v PP - R 90D1 minút, EI 45 minút
požiarne stropy v PP - R 90D1 minút, EI 45 minút
nosné konštrukcie vnútri PÚ zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút
obvodové steny zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút, EI 45 minút
požiarne dvere v PP - 30D1+C
požiarne klapky VZT - 30D1+C

Požiarny úsek DOM. VYB. - II. SPB
požiarne steny v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
požiarne stropy v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
nosné konštrukcie vnútri PÚ zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút
obvodové steny zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
požiarne dvere v PP - 45D1+C
požiarne klapky VZT - 45D1+C

Požiarny úsek PO ÚSTREDŇA - II. SPB
požiarne steny v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
požiarne stropy v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
nosné konštrukcie vnútri PÚ zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút
obvodové steny zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
požiarne dvere v PP - 45D1+C
požiarne klapky VZT - 45D1+C

Požiarny úsek NN ROZVODŇA - II. SPB
požiarne steny v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
požiarne stropy v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
nosné konštrukcie vnútri PÚ zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút
obvodové steny zaisťujúce stabilitu v PP - REI 90D1 minút
požiarne dvere v PP - 45D1+C
požiarne klapky VZT - 45D1+C

Požiarny úsek ÚSTR. KÚRENIE - II. SPB
požiarne steny v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
požiarne stropy v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
nosné konštrukcie vnútri PÚ zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút
obvodové steny zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
požiarne dvere v PP - 45D1+C
požiarne klapky VZT - 45D1+C

Požiarny úsek DOM. VYB. - II. SPB
požiarne steny v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
požiarne stropy v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
nosné konštrukcie vnútri PÚ zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút
obvodové steny zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
požiarne dvere v PP - 45D1+C
požiarne klapky VZT - 45D1+C

Požiarny úsek GARÁŽ - 1. PP - III. SPB
požiarne steny v PP - REI 90D1 minút, EI 90 minút
požiarne stropy v PP - REI 90D1 minút
nosné konštrukcie vnútri PÚ zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút
obvodové steny zaisťujúce stabilitu v PP - REI 90D1 minút
požiarne dvere v PP - 45D1+C
požiarne klapky VZT - 45D1+C

Požiarny úsek DOM. VYB. - II. SPB
požiarne steny v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
požiarne stropy v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
nosné konštrukcie vnútri PÚ zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút
obvodové steny zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
požiarne dvere v PP - 45D1+C
požiarne klapky VZT - 45D1+C

Požiarny úsek SLP ROZVODŇA - II. SPB
požiarne steny v PP - REI 90D1 minút, EI 60 minút
požiarne stropy v PP - REI 90D1 minút, EI 60 minút
nosné konštrukcie vnútri PÚ zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút
obvodové steny zaisťujúce stabilitu v PP - REI 90D1 minút
požiarne dvere v PP - 45D1+C
požiarne klapky VZT - 45D1+C

Požiarny úsek DOM. VYB. - II. SPB
požiarne steny v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
požiarne stropy v PP - R 90D1 minút, EI 60 minút
nosné konštrukcie vnútri PÚ zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút
obvodové steny zaisťujúce stabilitu v PP - R 90D1 minút, EI 60