



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 26.02.2025

**VEC**

### **Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní**

**Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 13.02.2025 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „*Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete*“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 21 s názvom: DNS VAKM výzva 21/2025 pre závod Svidník.

Dňa 25.02.2025 bola Obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie / otázka, na ktorú Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

#### **Otázka č. 5:**

V časti 2 pri položke c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 je uvedený popis - tvarovka liatinová na spájanie PE rur.

Otázka: Je možné dodať aj tvarovky z inej kovovej zliatiny ako je zliatina ocel-uhlík - liatina?

#### **Odpoveď Obstarávateľa na otázku č. 5:**

Dobrý deň,

týmto Vám oznamujeme, že pri položke č. 1 - Tvarovka liatinová na spájanie PE rur prechod priamy d32-1" VOZ , č. 2 - Tvarovka liatinová na spájanie PE rur prechod priamy d40-5/4" VOZ, č. 3 - Tvarovka liatinová na spájanie PE rur prechod priamy d63-2" VOZ, č. 4 - Tvarovka liatinová na spájanie PE rur prechod priamy d32-1" VNZ, č. 5 - Tvarovka liatinová na spájanie PE rur prechod priamy d40-5/4 " VNZ , č. 6 - Tvarovka liatinová na spájanie PE rur prechod priamy d63-2 " VNZ, č. 7 - Tvarovka liatinová na spájanie PE rur koleno 90° d32-32, č. 8 - Tvarovka liatinová na spájanie PE rur koleno 90° d32x1" VNZ , č. 9 - Tvarovka liatinová na spájanie PE rur koleno 90° d32x1" VOZ a č. 10 - Tvarovka liatinová na spájanie PE rur koleno 90° d63x2" VOZ z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 2 nakoľko sme v minulosti s tvarovkami vyrobenými z mosadze nemali dobré skúsenosti, preto pokiaľ sa jedná o tvarovky z mosadze nemáme záujem o takýto druh materiálu. V popise je jasne špecifikované že spojka má byť z liatiny a nie náhrady z mosadze ,uhlíkovej ocele alebo plastu a ich kombinácii.

Vzhľadom na skutočnosť, že Obstarávateľ poskytol vysvetlenie bezodkladne nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.

S pozdravom