



INVESTOR:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23 , 97401, Banská Bystrica		
OBJEKT:	SO 02		
STAVBA:	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA	STUPEŇ PD:	PPSP/RD
		FORMÁT:	1x A4
MIESTO STAVBY:	k.ú. Banská Bystrica, š.č. 837/12, p.č. KN/C-1909/1	DÁTUM:	11/2023
PROFESIA:	E3 Elektroinštalácia - silnoprúd	MIERKA:	1:-
ZODP.PROJ.:	Ing. Martin Kubík	ČÍSLO VÝKRESU:	20
OBSAH VÝKRESU:	SCHÉMA ROZVÁDZAČA RMS-SLP		

## ROZVODNÉ SIETE A OCHRANY:

3/N/PE AC, ~ 50Hz, 400V/230V /TN-S

1/N/PE AC, ~ 50Hz, 230V /TN-S

## OCHRANNÉ OPATRENIA:

ZÁKLADNÁ OCHRANA:

- SYSTÉM TN (STN 33 2000-4-41 čl.411)
- SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

- PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (STN 33 2000-4-41 čl.415.1)

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

- DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE (STN 33 2000-4-41 čl.415.2)

## ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

TYP: LEGRAND XL3 160

VYHOTOVENIE: PLASTOVÝ, POVRCHOVÝ

ROZMERY: 575 x 450 x 183 (Šírka x Výška x Hĺbka)

KRYTIE: IP43/IP20

NAPATIE: 415V, AC

PRÚD:  $I_n=25A$

PRÍVOD: ZHORA

VÝVODY: HORE

NORMY: STN EN 61439-1

## POHĽAD DO ROZVÁDZAČA



