



NAPĀŤOVÉ SÚSTAVY:

~3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C

~3/PE/N AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S

~3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S

=18V DC, ~9V AC

OCHRANA PRED ŤRAZOM ELEKTRICKÝM PRŮDOM:

ŽIVÉ ČASTI: IZOLÁCIU, KRYTMI NA ZARIADENIACH

NEŽIVÉ ČASTI: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPĀJANIA V SIETI TN, DOPLNKOVÝM POSPĀJANÍM A PRŮDOVÝM CHRĀNIČOM

PROSTREDIE A TRIEDY VONKAJŠÍCH VPLYVOV:

POZRI SŮČASŤ PD: PROTOKOL URČENIA PROSTREDIA A VONKAJŠÍCH VPLYVOV Č. 007/CHM/2024

POZNĀMKY:

PRI VÝBERE SVIETIDIEL TREBA DODRŽAŤ KRYTIE IP A NEPREKROČIŤ POVOLENÉ ODBERY NA SVETELNÝ OKRUH.

SPÍNAČE PRE OVLĀDANIE SVIETIDIEL SA INŠTALUJŮ NA MIESTACH VYZNAČENÝCH VO VÝKRESE VO VÝŠKE +1,20M NAD ŤROVŇOU PODLAHY. ZĀSUVKY OZNAČENÉ V=1200, V=600 BUDŮ INŠTALOVANÉ +1,20M A +0,60M OD PODLAHY.

OSTATNÉ ZĀSUVKY SA NAINŠTALUJŮ +0,40M OD PODLAHY. VODIČE A KĀBLE PRE JEDNOTLIVÉ OKRUHY INŠTALOVAŤ POD OMIETKU, PRÍPADNE DO KĀBLOVÝCH CHRĀNIČIEK, DO PODLAHY ALEBO DO PODHLADU.

SPINAČE A ZĀSUVKY SA OSADIA DO PRÍSTROJOVÝCH KRABÍČ TYPU K068, RESP. KP68.

SPĀJANIE A ODBOČOVANIE VODIČOV JE RIEŠENÉ VO VYPÍNAČOCH A V ZĀSUVKÁCH.

Tabulka miestností 2.NP		
Č.	Název miestnosti	Plocha (m2)
2.02	Ekonomka	15,79
2.03	Chodba - Blok A	50,19
2.05	Učebňa	50,30
2.06	Učebňa	29,09

LEGENDA PRÍSTROJOV A SVETELNÝCH VÝVODOV  
POZRI VÝKRES č.: E-06!

TENTO VÝKRES JE ORIGINĀL, JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĻ § 21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!			
INVESTOR	Stredná zdravotnícka škola J. Kozáčka 4, Zvolen		
NĀZOV STAVBY	Stavebné ůpravy a rekonštrukcia priestorov Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene		
MIESTO/Č. PARCELY	Zvolen k.ů.: Zvolene č.p.: 182/1		
AUTORI	Ing. Marek Mečír		
GP	Ing. Marek Mečír		
HIP	Ing. Marek Mečír		
ZODP.PROJEKTANT	Ing. Peter Zeman, registračné číslo: 108/4/2009, EZ-P-E2-A		
VYPRACOVAL	Peter Chmela, registračné číslo: 0145/20/16/EZ/P/E2-A	FORMĀT	2 x A4
ČASŤ PD	ELEKTROINŠTĀLÁCIA NN	MIERKA	1:50
PS, SO	SO 01	DĀTUM	04/2024
OBSAH VÝKRESU	ZĀSUVKOVÉ OBVODY - 2.NP - učebňa 38	STUPEŇ	ČÍSLO VÝKRESU DSRS E-03

