



# LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

POZICE	PODLAŽÍ	TYP ZAŘÍZENÍ	POČET
1.006	střecha	CELKOVÝ VÝKON CHLAZENÍ/TOPENÍ: 22,4/24,5 kW PŘÍKON CHLAZENÍ/TOPENÍ : 6,27/6,28 kW CHLADIVO: R410A Cu PŘÍPOJENÍ KAPALINA/PLYN 9.52/19.05 NAPÁJENÍ: 400V, dop. velikost jističe 30A HMOTNOST 115 kg, ROZMĚRY:950*330*1380 mm	1 ks

JEDNOTKA OSAZENA NA KONZOLY KOTVENÉ DO ŠTÍTOVÉHO ZDIVA  
VÝŠKA KONZOLY OSAZENÍ 1000 MM NAD STŘECHOU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT Ing. Judita Bravencová, Želivského 9, 779 00 Olomouc, IČO:471 87 689				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Judita Bravencová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Judita Bravencová	PROJEKTANT Ing. Judita Bravencová	ING.BRAVENCOVÁ JUDITA autorizovaný technik v oboru ústřední vytápění a vzduchotechnika Želivského 9, Olomouc 772 00 IČO:47187689 DIČ:CZ-7154205344	
MÍSTO Šternberk	OBEC Šternberk	KRAJ OLOMOUCKÝ		
INVESTOR Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk				
NÁZEV AKCE  KULTURNÍ DŮM ŠTERNBERK CHLAZENÍ DÍLČÍCH PROSTOR 2.NP Masarykova 307/20, Šternberk			DATUM 12/2024	
			MĚŘÍTKO 1:100	
			STUPEŇ DPS	
			ČÁST CHLAZENÍ	
NÁZEV VÝKRESU  PŮDORYS STŘECHY			ČÁST D.1.4.1	Č.VÝKRESU 03