


3+N+PE st. 50 Hz 400/230 V / TN-C-S



STÁVAJÍCÍ VÝZBROJ R.0x

- VÝVODY OČÍSLOVAT DLE MÍSTNÍCH ZVYKLOSTÍ
- SKUTEČNÝ STAV ZAKRESLIT DO DOKUMENTACE DSPS
- UPRAVIT KRYTY ROZVÁDĚČŮ A POPISY
- V DOBĚ PROHLÍDKY NEBYL ROZVÁDĚČ OČÍSLOVÁN - OZNAČENÍ POUZE PRO ÚČELY TÉTO DOKUMETACE



GENERÁLNÍ PROJEKTANT Ing. Judita Bravencová, Želivského 9, 779 00 Olomouc, IČO:471 87 689			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Judita Bravencová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Bc. Jana Šarníková	PROJEKTANT Ing. Bc. Jana Šarníková	Ing. Bc. Jana Šarníková autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb- elektrotechnická zařízení Zolova 29/17, 783 01 Olomouc IČO:16653998
MÍSTO Šternberk	OBECE Šternberk	KRAJ OLOMOUCKÝ	
INVESTOR Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk			
NÁZEV AKCE  KULTURNÍ DŮM ŠTERNBERK CHLAZENÍ DÍLČÍCH PROSTOR 2.NP Masarykova 307/20, Šternberk			DATUM 12/2024
			MĚŘÍTKO -
			STUPEŇ DPS
			ČÁST
NÁZEV VÝKRESU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA PLNĚNÍ ROZVÁDĚČE R.0x	ČÁST D.1.4.2		Č. VÝKRESU 04