



RP.2 :

PLASTOVÝ ROZVADZAČ "Z"

Typ: RZV-2N28 (OEZ Letohrad)

KRYTIE : IP40/20

POČET MODULOV : 28

Pi = 7,0 kW

Ps = 4,9 kW

súčasnosť = 0,7

LEGENDA PRÍSTROJOV :

- QM.1** : Hl.vypínač , Typ: APN-32-3  
( výrobca: OEZ Letohrad )
- FA 1-9** : Ističe , Typ: LPN (do 63A, 10kA)  
( výrobca: OEZ Letohrad )
- FI.1** : Prúdový chránič , Typ: OFI-25-4-030AC  
( výrobca: OEZ Letohrad )
- FI.2-4** : Prúd chránič s nadpr. ochr. Typ: OLF 10B-N1-030AC  
( výrobca: OEZ Letohrad )

RP.3 :

PLASTOVÝ ROZVADZAČ "Z"

Typ: RZV-2N28 (OEZ Letohrad)

KRYTIE : IP40/20

POČET MODULOV : 28

Pi = 5,0 kW

Ps = 3,5 kW

súčasnosť = 0,7

Napätiová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz str., TN-C/TN-S

Ochr. pred úrazom el.prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :

a/v prevádzke: krytími,zabranami,izol.živých častí, umiestnením mimo dosahu

b/pri poruche: samočinným odpojením napájania, doplnkovo – prúd.chráničom

Prostredie : II – vnútorne s trvdou reguláciou

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ZMENY		INVESTOR		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 81272 Bratislava			
A	DATUM	STAVBA					
B		TERCHOVÁ OBVODNÉ ODDELENIE PZ					
C		REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU					
AUTOR		OBJEKT		SO-01.1-E1.7 ELEKTROINŠTALÁCIA			
NÁVRHU							
HLAVNÝ							
PROJEKTANT							
PROJEKTANT		HALFAR	OBEC:	TERCHOVÁ	ULICA	Sv.Cyrila a Metoda	Číslo: 60
VYPRACOVAL		HALFAR	VÝKRES:		PAR. Číslo:		
POČET A4		2	ČASŤ DOKUMENTÁCIE:		SILNOPRÚDDE ROZVODY		
MIERKA		—	OBSAH VÝKRESU:		Schéma rozvádzača RP.2, RP.3		
		DATUM	02/2018		Č. V.	07	