


LEGENDA :



POZNÁMKA :

- SKRYTÉ ZVODY VIESŤ V DRAŽKE POD OMIETKOU V PEVNEJ RÚRKE UPRM32  
PEVNE UCHYTENEJ K OBVOD.STENE PRÍCHYTKAMI SZ2 VZDIALENÝCH  
OD SEBA MAX. 0,5m

ZAKL.ÚDAJE

Trieda systému ochr.pred bleskom : III

Zachytávacia sústava : hrebeňová + zachyt.tyč

Metóda stanovenia umiest. zachyt.sústavy : metóda ochr.uhla

metóda valívej gule

Strešná krytina : plech

Obvod budovy : 54,2 m

Počet zvodov : 4-skrýté

Uzemnenie : typ-B (obvodový zemnič)

Prechodový odpor uzemnenia max. 5 ohmov

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ZMENA	DATUM	INVESTOR				
A		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 81272 Bratislava				
B		STANBA	TERCHOVÁ OBVODNÉ ODDELENIE PZ			
C			REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU			
		OBJEKT	ELEKTROINŠTALÁCIA			
AUTOR						
HLAVNÝ NÁVRHU						
PROJEKTANT						
PROJEKTANT	HALFAR	OBEC:	TERCHOVÁ	ULICA	Sv.Cyrila a Metóda	ČÍSLO: 60
VYPRACOVÁV	HALFAR	VÝKRES:		PAR. ČÍSLO:		
POČET A4	2	ČASŤ DOKUMENTÁCIE:	VONKAŠÍ SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM			
MIERKA	1:100	DATUM	02/2018	OBSAH VÝKRESU:	Podorys strechy	
					Č. V.	05