



- Povinností dodavatelské firmy je seznámit se se všemi částmi projektové dokumentace, tzn. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Dále je povinností dodavatelské firmy ověřit si a zkontrolovat veškeré návaznosti a požadavky na ostatní profese.
- Předpokládá se, že dodavatelská firma je odborně způsobilá, s plnou zodpovědností za provedení kompletního funkčního díla vč. stanovení úplného rozsahu prací prostřednictvím přezkoumání a prodiskutování kompletní dokumentace s příslušnými stranami.
- Na základě výše uvedeného je povinností dodavatelské firmy upozornit na případné nedostatky, zjevné chyby a v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Tato povinnost se předpokládá před zahájením prací v termínu stanoveném zástupcem investora.
- V průběhu prací je povinností dodavatelské firmy včas upozornit na nedostatky a chyby a to takovým způsobem, aby nedošlo k navýšení ceny díla vlivem opožděné připomínky. Pokud se tak nestane, předpokládá se vždy, že dodávka zahrnuje všechny součásti k zajištění kompletnosti a funkčnosti díla.
- Součástí ceny díla musí být všechny náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cena díla musí být včetně všech souvisejících doplnků, podružného a montážního materiálu bez dalších nároků na navýšení ceny.
- Všechny ve standardu neuvedené výkony, které jsou však nutné pro správnou funkčnost konstrukcí provedených, se nepovažují za vedlejší výkony a je třeba s nimi počítat v jednotkových cenách.
- Při realizaci je dodavatel povinný koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu s příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.



DOPORUČENÉ VÝŠKY OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ




OSTATNÍ DOPORUČENÉ VÝŠKY JSOU UVEDENY V ZÁVORKÁCH U JEDNOTLIVÝCH VÝVODŮ NAPŘ. (2000)
Dvojzásuvka datová v místnosti č.1.26 je nad pracovní deskou pro pokladnu. V místnosti 1.02 pod prac. deskou stolu
Každý prvek a jeho vedení je opatřeno štítkem s označením dle PD. Datové zásuvky jsou označeny štítky s názvem okruhu.

LEGENDA MÍSTNOSTI	
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.01	VSTUPNÍ CHODBA
1.02	PLAVČÍK
1.03	ÚKLIDOVÁ KOMORA
1.04	CHODBA
1.05	SKLAD
1.06	WC-ŽENY
1.07	WC-MUŽI
1.08	STÁVAJÍCÍ PROSTOR SCHODIŠTĚ
1.09	TECHNICKÁ MÍSTNOST
1.10	ŠATNA MUŽI
1.11	SPRCHA MUŽI
1.12	SPRCHA ŽENY
1.13	ŠATNA ŽENY
1.14	RELAXAČNÍ PROSTOR
1.15	ŠATNA + PŘEVLEKACÍ KABINY
1.16	WC-ŽENY
1.17	WC-MUŽI
1.18	BEZBARIÉROVÝ WC
1.19	VSTUP PRO PERSONÁL BUFETU
1.20	CHODBA
1.21	HYGIEN.ZAŘÍZENÍ
1.22	ÚKLIDOVÁ KOMORA
1.23	ŠATNA
1.24	SKLAD POTRAVIN
1.25	SKLAD OBALŮ
1.26	BUFET – PROVOZOVNA
1.27	TERASA
1.28	WC-MUŽI
1.29	BEZBARIÉROVÝ WC
1.30	ÚKLIDOVÁ KOMORA
1.31	WC-ŽENY

Legenda SLP:

- Datová kabeláž CAT6 UTP
- Datová zásuvka 2xRJ45
- Kamera venkovní (min IP44)
- Stoupací vedení (do 2.NP vedení ve žlabu)
- Reproduktor (IP20 vnitřní, IP44 venkovní)
- Rozhlasová ústředna
- Ovládací pultík s mikrofonom
- ELEKTROMECHANICKÝ zámek na čtečku
- Kabeláž domácího rozhlasu
- Rozvaděč – RACK
- AP MODUL
- Kamera vnitřní
- Kabeláž CETIN OPTO STÁV./NOVÁ V BUDOVĚ 12v.
- Čtečka karet
- Čidlo pohyb EZS
- Datová kabeláž CAT5e UTP



POZNÁMKY:


- Všechna kabeláž je uložena především v drážkách pod omítkou. Vedení slaboproudu bude umístěno ve žlabu v 2.NP na konstrukci krovu u podlahy. Svislé vedení z tohoto žlabu bude v trubce pod omítkou. Datové zásuvky jsou umístěny dle potřeby investora ve výšce
- Prostupy do samostatných požárních úseků musí být opatřena protipožární ucpávkou
- Všechna kabeláž datových rozvodů musí být v chráničcích
- Všechny vývody musí být jističny proti zkratu i přetížení.
- Kabeláž slaboproudé ele. není stíněna, proto musí být odstup od silnoproud minimálně 10cm.
- Serverovna musí splňovat požadavky na bezpečnost a je vybavena Rackem
- Všechny postupy musí být odsouhlaseny investorem, stejně jako konečné umístění všech koncových prvků.
- Datová kabeláž je Cat6, přívod distributora musí být řešen před zahájením prací.
- Ovládání kamer a vizualizace všech kamer je vedena do vrátnice/pokladny.
- Je doporučeno mít na místě místní rozhlas
- ÚR (středna domácího rozhlasu) je umístěna v tech. místnosti, na recepci je ovl. pultík s mikrofonom
- zadní vstup je zabezpečen čtečkou karet
- Kamerový systém je veden do budovy pokladny/vrátnici a je se záznamem 14dní, HDD s uloženými daty je v RACKU
- Z Racku je do půdního prostoru vedeno 2x kopoflex 50, aby se dalo v případě potřeby kabeláže tahat půdním prostorem a pro budoucí možnost doplnění rozvodů.
- Před zahájením demolice a výkopových prací je třeba vytyčit všechny sítě, především CETIN, zajistit s distributorem jeho případné přeložení následně navedení až do RACKU dle trasy v PD. Je nutné počítat s koordinací s distributorem.
- Natočení a úhel kamer musí být konzultován s investorem, návrh řeší okolní prostranství a vstupy do budovy, z hlediska bezpečnosti osob, majetku a pro případ záznamu nenadálých událostí.
- Ovládání kamer by mělo být an pokladně, případně u plavčíka. Stejně tak rozhlas, pro vyhlášení nenadálých událostí. Bude upřesněno investorem.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem (dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3)


- základní** (ochrana před přímým dotykem): základní izolací, krytím, přepážkami
- při poruše** (ochrana před nepřímým dotykem): ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená** (ochrana před přímým i nepřímým dotykem): dvojitou nebo zesílenou izolací
- doplňková:** proudovým chráničem, doplňujícím ochranným pospojováním
- v koupelnách dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2

VOLNÝ TERÉN A KOMUNIKACE:



CHODNIKY:



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	VYPRACOVAL :		
Ing. arch. Jana Čepková	Michal Prokes Ing. Michal Zubík	602515841 732828125	
KRAJ : OLOMOUCKÝ	MÍSTO: k.ú. Šternberk, parc.č. 1480 – zastavěná plocha a nádvoří		
STAVEBNÍK : Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, Šternberk 785 01, IČO: 00299529			
AKCE : MĚSTO ŠTERNBERK – ÚPRAVY BUDOVY KOUPALIŠTĚ ŠTERNBERK	DATUM :	12/2024	
ČÁST PD : DOKUMENTACE STAVBY	STUPEŇ :	DPS	
OBSAH : D.1.4.5 Technika prostředí staveb – zařízení slaboproudé elektrotechniky	MĚŘÍTKO :	1 : 100	
	ČÍSLO ZÁK. :	24-213	
PŮDORYS 1.NP – SLABOPROUD		VÝKRES Č. :	2