

**VÝKONY**

STAVBA:

ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI PRE DETI DO 3 ROKOV

BERNOLÁKOVA UL., MALACKY, P. Č. 4457/1,9

SO 01 REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA OBJEKTU

INVESTOR:

MESTO MALACKY

	Svetlo (kW)	Zásuvky (kW)	Technológia (kW)	Pi (kW)	beta	PS (kW)	Pozn.
RH	1	12,5	29,35	42,85	0,6	25,71	kuchyňa+vývody škôlky
Technológia kuchyne			70	70,00	0,5	35	konvektomaty
RS	1	9		10,00	0,6	6	
VZT			19,15	19,15	1	19,15	

Inštalovaný výkon kW

142,00

Skutočný výkon kW:

85,86

Ročná spotreba el. energie kWh:

360 612

**HLAVNÝ ISTIČ (A):****137,38**

**VÝKONY VZT**

STAVBA:

ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO 3 ROKOV,  
BERNOLÁKOVA UL., MALACKY, P. Č. 4457/1,9

INVESTOR:

SO 01 REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA OBJEKTU  
MESTO MALACKY

		Počet	Výkon jednotkový kW	Výkon celkový kW	Un (V)	In (A)	Poznámka
p.č.	Zar. 1.01 - VZT jednotka (1kpl)	1	12,2	12,2	3x400	20,74	Motory ventilátorov ... P=2,5+2,5kW; 3N/400V/50Hz; Elektrický ohrev ... P=7,2kW; 3N/400V/50Hz
1	Zar. 1.02. - Vonkajšia kondenzačná jednotka (1kpl)	1	5,80	5,80	3x400	9,86	
2	Zar. 2.01 - Ventilátor (1kpl)	1	0,11	0,11	1x230V	0,19	
3	Zar. 2.02 - Ventilátor (2kpl)	2	0,03	0,06	1x230V	0,10	
4	Zar. 3.01 - Ventilátor (2kpl)	2	0,15	0,30	1x230V	0,51	
5	Zar. 3.02 - Ventilátor (3kpl)	1	0,03	0,03	1x230V	0,05	
6	Zar. 4.01 - VZT jednotka (1kpl)	1	0,80	0,80	1x230V	1,36	
7	Zar. 5.01 - VZT jednotka (1kpl)	1	2,14	2,14	1x230V	3,64	
<b>Celkový výkon VZT (kW):</b>				<b>19,15</b>	<b>I celkový</b>	<b>32,81</b>	
					<b>(A):</b>		