

# INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

---

Č.j.: Cyklo Smižany - Žiad. o vysv. SP - odpoveď

V Poprade, dňa 09.10.2020

## Všetkým známým záujemcom

VEC: Zadávanie podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“) postupom podľa § 112 až 114, § 116 ZoVO bez využitia elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie – zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu zákazky s názvom: „**Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany**“  
**- žiadosti o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov - ODPOVEĎ**

INPRO POPRAD, s.r.o., ako poverená/splnomocnená osoba pre: **Obec Smižany, OcÚ Smižany, Námestie M. Pajdušáka 341/50, 053 11 Smižany, okr. Spišská Nová Ves** (poverený zástupca verejných obstarávateľov v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO) pri zadávaní podlimitnej zákazky v zmysle § 5 ods. 3 písm. c) ZoVO postupom podľa § 112 až 114, § 116 ZoVO bez využitia elektronického trhoviska a bez použitia elektronickej aukcie – zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO predmetu zákazky s názvom: „**Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany**“, vyhlásenej odoslaním výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie do Vestníka verejného obstarávania (ďalej len „VVO“), ktorá bola zverejnená vo VVO č. 194/2020 zo dňa 16.09.2020 pod značkou 32691 - WYP, Vám týmto v zmysle § 113 ods. 7 ZoVO a Časti II. bodu 10. Textovej časti súťažných podkladov zasiela vysvetlenie k zaslaným otázkam, resp. dotazom.

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 25.09.2020 o 11:23:18 hod., t. j. v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov správu s predmetom: „Vysvetlenie SP“ v znení:

cit:

Otázky:

I etapa

1. Po preštudovaní podkladov k oceneniu sa domnievame že položka č. 50 - Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt a č. 52 - zvislé dopravné značky v zmysle návrhu komplet so stĺpikom, úchytmi a zabetónovaním majú výmeru 7ks, čo nezodpovedá podkladom v PD kde v zmysle výkresu „detail L3– návrh trvalého dopravného značenia“ – je vykreslených 6ks značiek. Žiadame o upresnenie tejto nezrovnalosti– doplnenie výkazov značiek ktoré sa majú pri tomto objekte použiť (naceniť)

2. Podklady pre ocenenie zábradlí a stojana bicyklov (pol č. 44-45; 71 a 72) sú v PD nedostatočné, k stanoveniu korektnej ceny je potrebné poznať materiálovú skladbu – hmotnosti, rozmery, priemery a množstvá jednotlivých profilov konštrukcií – dielenský výkres s

# **INPRO POPRAD, s.r.o.**

**Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad**

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

---

vykreslením všetkých podrobností konštrukcie (rozmery, uhly ohybov...) Žiadame o doplnenie chýbajúcich podkladov k oceneniu týchto konštrukcií

3. Vo výkaze výmer je položka č. 4 Výkop v zemníku na suchu v hornine 6, nad 100 do 1000 m<sup>3</sup> – výpočet pre výmeru tejto položky obsahuje výkop kameniva fr. 0/2mm pre spevnenie krajníc. K tejto položke je aj naviazaná položka dodávky kameniva (polč. 5) Výkaz výmer však obsahuje položky č. 38 a 39 ktoré opisujú zhotovenie spevnenie krajníc aj s dodávkou kameniva. Nejedná sa o duplicitu?

4. Výkaz výmer obsahuje položky odvozu zemín do 3km – pol. č. 12 odvoz po spevnenej ceste a pol. Č. 13 po nespevnenej ceste, jedná sa o odvoz prebytočnej zeminy do 6km? (3km po spevnenej + 3km po nespevnenej ceste). Bude táto skládka zeminy bez poplatku? Aká bude manipulácia s prebytočnou zeminou – rozvozná vzdialenosť, poplatok?

5. PD neobsahuje výkresy pre priepusty s žb rúr v km 0,285 L4 a km 0,441 L4, z podkladov nie je možné oceniť položky na zhotovenie čela a vtokovej nádržky pre tieto položky – chýbajú rozmery, triedy betónov, výkres. Žiadame doplniť chýbajúcu PD

## **II etapa**

1. Podklady pre ocenenie zábradlí ( pol č. 45-47) sú v PD nedostatočné, k stanoveniu korektnej ceny je potrebné poznať materiálovú skladbu – hmotnosti, rozmery, priemery a množstvá jednotlivých profilov konštrukcií – dielenský výkres s vykreslením všetkých podrobností konštrukcie (rozmery, uhly ohybov...) Žiadame o doplnenie chýbajúcich podkladov k oceneniu týchto konštrukcií

2. Vo výkaze výmer je položka č. 4 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m<sup>3</sup> – výpočet pre výmeru tejto položky obsahuje výkop kameniva fr. 0/2mm pre spevnenie krajníc. K tejto položke je aj naviazaná položka dodávky kameniva (polč. 6) Výkaz výmer však obsahuje položku č. 41 ktorá opisuje zhotovenie spevnenie krajníc aj s dodávkou kameniva. Nejedná sa o duplicitu?

3. Výkaz výmer obsahuje položky odvozu zemín do 3km a do 2km s príplatkami – pol. č. 13; 14 a 15, jedná sa o odvoz prebytočnej zeminy do 25km? (2km+20km po spevnenej + 3km po nespevnenej ceste). Bude táto skládka zeminy bez poplatku? Aká bude manipulácia s prebytočnou zeminou – rozvozná vzdialenosť, poplatok?

4. Vo výkaze výmer je položka č. 33 Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochy do 5000 m<sup>2</sup> – 7658,508m<sup>2</sup> a položka č. 34 Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochy nad 5000 m<sup>2</sup> – 7658,508m<sup>2</sup> Nejedná sa o duplicitu?

5. Z položky č. 64 Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm – 6ks sa nedá určiť o aké čelá sa jedná a o koľko kusov. Jedná sa o čelá na zjazdoch DN 300 alebo v tom množstve sú započítané aj čelá na priepustoch DN 400, ak áno v akom množstve sú jednotlivé DN čiel?

6. Z položky č. 65 Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 8/10 priepustu z rúr DN do 800 mm – 7ks (4ks DN 600+3ks DN400) nie je jasné o ktoré priepusty ide. V technickej správe sú

# INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

spomenuté: --priepusty žb. rúry DN 600.....km0,400 L2.....40 m, 2 čelá, 1 vtok. nádržka

priepusty žb. rúry DN 600.....km0,030 L3.....8 m, 2 čelá, 1 vtok. nádržka

priepusty žb. rúry DN 600.....km0,069 L3... .10 m, 2 čelá, 1 vtok. Nádržka

Z tohto výpisu priepustov vyplýva že je potrebných realizovať 3ks vtokových nádržiek na priepuste DN 600. V ktorých priepustoch sa uvedené vtokové nádržky – 7ks nachádzajú?

7. Vo výkrese 02.1-05, nie sú uvedené údaje potrebné pre ocenenie priepustov, čiel priepustov a vtokových nádržiek, výkres by mal obsahovať náčrt priepustov v jednotlivých staničeniach aj s rozmermi a tr. Betónov pre konštrukcie priepustu. Výkres 02.1-05 obsahuje: -priepust v km 0,191 DN 400 na trase L1 – v technickej správe sa tento priepust neuvádza, pri tomto nákrese chýba výška čela a vtokovej nádrže ako aj šírka čela priepustu; triedy betonu vtokovej nádrže

-pozdĺžné zatrubenie priekopy DN 600- 40m v km 0,380 trasa L2 – chýba pôdorysný rozmer a celková výška vtokovej nádrže; čelá sú vo výkrese 02.1-04.1 zakreslené schematicky chýbajú rozmery, rezy a triedy betónov pre tieto čelá

- existujúci priepust z oc. Rur DN 500 predĺženie o 8m rúry DN 600 km 0,03160 trasa L3 – chýbajú výškové koty a pôdorysné rozmery pri vtokovej nádrži ako aj trieda betónu; čelá sú vo výkrese 02.1-04.2 zakreslené schematicky chýbajú rozmery, rezy a triedy betónov pre tieto čelá.

koniec cit.

## Odpoveď verejného obstarávateľa:

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 1 tejto odpovede – Odpovede k otázkam zaslaným dňa 25.09.2020 o 11:23:18 hod.

.....  
Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 25.09.2020 o 11:59:47 hod., t. j. v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov správu s predmetom: „Vysvetlenie SP“ v znení:

cit:

Prajem pekný deň

poprosím Vás o vysvetlenie nezrovnalosti s súťažnými podkladoch. Obstarávateľ požaduje predložiť v ponuke návrh postupu výstavby podľa vzoru prílohy č.5 ZoD

16.2.7 Uchádzač je povinný pre každú časť predložiť v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej kópii prílohu č. 5 Zmluvy o dielo / Návrhu Zmluvy o dielo príslušnej časti vlastný Návrh postupu výstavby navrhnutý so zreteľom na konkrétne technologické postupy; stavebné, prevádzkové, bezpečnostné, dopravné a pod. obmedzenia súvisiace s realizáciou; na dopravu; na životné prostredie a na život v katastri obce. Uvedený návrh musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom

# INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

---

uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača. Návrh postupu výstavby príslušnej časti môže obsahovať napr.:

- Podrobný časový harmonogram výstavby rozpracovaný na jednotlivé mesiace a jednotlivé pracovné úkony a aktivity, spracovaný napr. vo forme diagramu alebo v inej forme.
- V prípade využitia subdodávateľov jednoznačne vyznačiť pracovné úkony a aktivity, ktoré budú vykonané subdodávateľsky.
- Popis opatrení, skúšok a kontrol určených na zabezpečenie kvality, súvisiacich s uchádzačom zvoleným technologickým postupom výstavby, ktoré uchádzač hodlá aplikovať počas výstavby diela a ktoré budú pred realizáciou diela zapracované v Kontrolnom a skúšobnom pláne a implementované počas realizácie diela.

Pozn.: v prípade, že uchádzač predkladá ponuky na viacero častí, alebo na všetky časti, predkladá uvedenú prílohu do ponuky každej predloženej časti.

V súťažných podkladoch tvorí Prílohu č.5 Vzor referencií.

Poprosím obstarávateľa o uvedenie vzoru na základe ktorého je potrebné vypracovať návrh HMG.

koniec cit.

## Odpoveď verejného obstarávateľa:

V zmysle bodu 16.2.7 je uchádzač **povinný pre každú časť** predložiť v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej kópii **prílohu č. 5 Zmluvy o dielo** / Návrhu Zmluvy o dielo príslušnej časti vlastný **Návrh postupu výstavby**. Jedná sa o prílohu č.5 Návrhu Zmluvy o dielo, nie o prílohu č. 5 súťažných podkladov. Teda zverejnené dokumenty sú správne:

## Prílohy k súťažným podkladom

- príloha č.1: ZoD príslušných častí (kde prílohou č. 5 je Návrh postupu výstavby)
- príloha č.5: Dôkaz o plnení uchádzača – možný vzor (vzor platný pre všetky časti)

V predmetnom verejnom obstarávaní nie je stanovený vzor Návrhu postupu výstavby, ani HMG. Je na zvážení uchádzača, ako vypracuje uvedené dokumenty, so zreteľom na ponúknutú lehotu výstavby, podiel subdodávok, počet predložených častí predmetu zákazky a pod.

V zmysle bodu 16.2.7 je uvedené:

Cit:

## Príloha č.5: Návrh postupu výstavby v tlačenej podobe

navrhnutý so zreteľom na konkrétne technologické postupy; stavebné, prevádzkové, bezpečnostné, dopravné a pod. obmedzenia súvisiace s realizáciou; na dopravu; na životné prostredie a na život v katastri obce. Uvedený návrh musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača. Návrh postupu výstavby príslušnej časti **môže** obsahovať napr.:

- Podrobný časový harmonogram výstavby rozpracovaný na jednotlivé mesiace a jednotlivé pracovné úkony a aktivity, spracovaný napr. vo forme diagramu alebo v inej forme.
- V prípade využitia subdodávateľov jednoznačne vyznačiť pracovné úkony a aktivity, ktoré budú vykonané subdodávateľsky.

# INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

---

- Popis opatrení, skúšok a kontrol určených na zabezpečenie kvality, súvisiacich s uchádzačom zvoleným technologickým postupom výstavby, ktoré uchádzač hodlá aplikovať počas výstavby diela a ktoré budú pred realizáciou diela zapracované v Kontrolnom a skúšobnom pláne a implementované počas realizácie diela.

Koniec cit.

.....

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 28.09.2020 o 11:14:27 hod., t. j. v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov správu s predmetom: „Vysvetlenie SP“ v znení:

cit:

Otázky: pre časť č.1 cyklochodník Letanovce

1. Po preštudovaní podkladov k oceneniu sa domnievame že položka č. 59 - Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt a č. 60 - zvislé dopravné značky v zmysle návrhu komplet so stĺpikom, úchytní a zabetónovaním majú chybnú výmeru 16ks, správna výmera pre tieto položky je v zmysle výkresu „KR – schéma trvalého dopravného značenia“ – 4ks. Žiadame o upresnenie tejto nezrovnalosti – doplnenie výkazov značiek ktoré sa majú pri tomto objekte použiť (naceniť)

2. Podklady pre ocenenie zábradlí a stojana bicyklov (pol č. 52-54; 82 a 83) sú v PD nedostatočné, k stanoveniu korektnej ceny je potrebné poznať materiálovú skladbu – hmotnosti, rozmery, priemery a množstvá jednotlivých profilov konštrukcií – dielenský výkres s vykreslením všetkých podrobností konštrukcie (rozmery, uhly ohybov...) Žiadame o doplnenie chýbajúcich podkladov k oceneniu týchto konštrukcií

3. Výkaz výmer obsahuje položky odvozu zemín do 3km s príplatkami – pol. č. 12; 13 a 14, jedná sa o odvoz prebytočnej zeminy do 16km? (3km+10km po spevnenej + 3km po nespevnenej ceste). Bude táto skládka zeminy bez poplatku? Aká bude manipulácia s prebytočnou zeminou – rozvozná vzdialenosť, poplatok?

4. Výkres č. 03.1-05 znázorňuje náčrt priepustu DN 400 pod CYK A P4/30 v počte 3ks (v dĺžkách 7,5m; 6,5m a 7m), Tieto priepusty podľa náčrtu majú byť ukončené vtokovými nádržkami na oboch stranách, ďalej tento výkres znázorňuje priepust DN 600 na trase ST3 v km 0,207 00 kde je nakreslené ukončenie vtokovou nádržkou a čelom. Výkaz výmer obsahuje položku č. 73 Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm – 2ks a položku č. 74 Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 8/10 priepustu z rúr DN do 800 mm – 2ks. Z výkresov vychádza že by sa mali zhotoviť  $2 \times 3 + 1 = 7$ ks vtokových nádržík (nie 2ks ako uvažuje pol č. 74) a 1ks čela na rúre DN 600 (nie 2ks na DN300-DN500). Žiadame o vysvetlenie tejto nezrovnalosti

5. Výkres č. 03.1-05 znázorňuje náčrt atyp vtokových nádržík na priepustoch DN 400 z náčrtu sa nedá určiť výška vtokovej nádržíky hrúbka steny v priečnom smere (hrubšia), šírka nádržíky v pozdĺžnom smere (dlhšia strana). Nádržka a čelo pre priepust DN 600 nemá

# INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

---

pôdorysný náčrt chýba šírka a výška čela a nádržky, hrúbka a výška základu čela, hrúbky stien vtokovej nádržky. Žiadame objednávateľa doplniť chýbajúce rozmery.

koniec cit.

## Odpoveď verejného obstarávateľa:

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 1 tejto odpovede – Odpovede k otázkam zaslaným dňa 28.09.2020 o 11:14:27 hod.

.....

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 28.09.2020 o 11:15:40 hod., t. j. v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov správu s predmetom: „Vysvetlenie SP“ v znení:

cit:

Otázky: pre časť č.3

1. Podklady pre ocenenie zábradlí a stojana bicyklov (pol. č. 53-55; 82 a 83) sú v PD nedostatočné, k stanoveniu korektnej ceny je potrebné poznať materiálovú skladbu – hmotnosti, rozmery, priemery a množstvá jednotlivých profilov konštrukcií – dielenský výkres s vykreslením všetkých podrobností konštrukcie (rozmery, uhly ohybov...) Žiadame o doplnenie chýbajúcich podkladov k oceneniu týchto konštrukcií

2. Vo výkaze výmer je položka č. 4 Výkop v zemníku na suchu v hornine 6, nad 1000 do 10000 m3 – výpočet pre výmeru tejto položky obsahuje výkop kameniva pre spevnenie krajníc. Výkaz výmer však obsahuje položky č. 43 a 44 ktoré opisujú zhotovenie spevnenie krajníc aj s dodávkou kameniva. Nejedná sa o duplicitu?

3. Výkaz výmer obsahuje položky odvozu zemín do 3km – pol. č. 12 odvoz po spevnenej ceste a pol. Č. 14 po nespevnenej ceste, jedná sa o odvoz prebytočnej zeminy do 11km? (3km+5km po spevnenej + 3km po nespevnenej ceste). Bude táto skládka zeminy bez poplatku? Aká bude manipulácia s prebytočnou zeminou – rozvozná vzdialenosť, poplatok?

4. Po preštudovaní podkladov k oceneniu sa domnievame že položka č. 60 - Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt a č. 61 - zvislé dopravné značky základný rozmer 700 mm, fólia , v zmysle návrhu komplet so stĺpikom, úchytní a zabetónovaním majú chybnú výmeru 12ks, čo nezodpovedá podkladom v PD kde v zmysle výkresov 04.1-04.1; 04.1-04.2 a 04.1-04.3 – je vykreslených 6+8+19 =33ks značiek. Žiadame o upresnenie tejto nezrovnalosti – doplnenie výkazov značiek ktoré sa majú pri tomto objekte použiť (naceniť)

5. Výkres č. 04.1-05 znázorňuje predĺženie priepustu DN 1000 z náčrtu sa nedá určiť výška a hrúbka základu čela, výška čela. Žiadame objednávateľa doplniť chýbajúce rozmery.

## INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

---

6. Výkaz výmer obsahuje položku č. 73 Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm – 6ks, V PD nie sú podklady pre určenie typov a množstiev materiálov potrebných pre tieto konštrukcie (predpokladáme že sa jedná o čelá na zjazdoch na potrubí DN 300) Žiadame o doplnenie podkladov potrebných pre nacenenie tejto položky (rozmery, nákres, typ materiálu – triedy betónov)

koniec cit.

### Odpoveď verejného obstarávateľa:

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 1 tejto odpovede – Odpovede k otázkam zaslaným dňa 28.09.2020 o 11:15:40 hod.

.....

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 28.09.2020 o 15:12:11 hod., t. j. v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov správu s predmetom: „Vysvetlenie SP“ v znení:

cit:

Otázky: Otázky na objednávateľa pre Cyklistický chodník v k.ú. Letanovce - časť 4 Hrabusice

1. Po preštudovaní podkladov k oceneniu sa domnievame že položka č. 51 - Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt a č. 53 - zvislé dopravné značky základný rozmer 700 mm, fólia, v zmysle návrhu komplet so stĺpikom, úchytmi a zabetónovaním majú chybnú výmeru 12ks, čo nezodpovedá podkladom v PD kde v zmysle výkresov 01.1-04.3; 01.1-04.2 a 01.1-04.1 – je vykreslených  $6+6+5=17$ ks značiek. Žiadame o upresnenie tejto nezrovnalosti – doplnenie výkazov značiek ktoré sa majú pri tomto objekte použiť (naceniť)

2. Podklady pre ocenenie zábradlí a stojana bicyklov (pol. č. 44-46; 74 a 75) sú v PD nedostatočné, k stanoveniu korektnej ceny je potrebné poznať materiálovú skladbu – hmotnosti, rozmery, priemery a množstvá jednotlivých profilov konštrukcií – dielenský výkres s vykreslením všetkých podrobností konštrukcie (rozmery, uhly ohybov...) Žiadame o doplnenie chýbajúcich podkladov k oceneniu týchto konštrukcií

3. Vo výkaze výmer je položka č. 2 Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m<sup>3</sup> – výpočet pre výmeru tejto položky obsahuje výkop kameniva fr. 0/2mm pre spevnenie krajníc. K tejto položke je aj naviazaná položka dodávky kameniva (polč. 5) Výkaz výmer však obsahuje položku č. 40 ktorá opisuje zhotovenie spevnenie krajníc aj s dodávkou kameniva. Nejedná sa o duplicitu?

4. Výkres č. 01.1-05 znázorňuje nákres priepustu DN 1000 v km 0,020 00, z nákresu sa nedá určiť výška a hrúbka základu čela, výška čela. Ďalej je tu znázornený priepust DN 400 v km

## INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

---

0,040 z tohto nákresu sa nedá určiť výška vtokovej nádržky, chýba nákres čiel priepustov na rúre DN 400. Žiadame objednávateľa doplniť chýbajúce rozmery a podklady.

5. Výkaz výmer obsahuje položku č. 66 Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 12/15 priepustu z rúr DN 900 až 1500 mm – 1ks. V ktorom priepuste sa uvedená nádržka nachádza? Chýba výkres – rozmery ako aj triedy betónov  
koniec cit.

### Odpoveď verejného obstarávateľa:

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 1 tejto odpovede – Odpovede k otázkam zaslaným dňa 28.09.2020 o 15:12:11 hod.

.....

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 29.09.2020 o 14:15:10 hod., t. j. v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov správu s predmetom: „Vysvetlenie SP“ v znení:

cit:

Otázka č. 1

Môže VO prehodnotiť spôsob fakturácie, ktorá spôsobí naviac náklady súvisiace so zabezpečením financovania počas doby výstavby? V bežnej praxi je stanovený mesačný cyklus fakturácie.

koniec cit.

### Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejní obstarávatelia trvajú na stanovenej fakturácii, nakoľko bola navrhnutá v súlade s plánovaným financovaním (prefinancovanie) diela s prihliadnutím na lehoty vybavenia žiadostí o platbu a s prihliadnutím na samotnú lehotu výstavby.

.....

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 30.09.2020 o 12:18:53 hod., t. j. v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie SP“ v znení:

cit:

Dobrý deň, domnievame sa správne, že v rámci predkladania ponúk uchádzač nepredkladá prílohu č. 5 ZoD na každú časť, ale len prílohu č.7 čestné vyhlásenie pre každú časť?



# INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

---

Ďakujem.  
S pozdravom  
koniec cit.

## Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, verejní obstarávatelia pristúpili k uvedenému s cieľom znížiť administratívnu záťaž uchádzačov, ktorí nebudú vyhodnotení ako úspešní. Avšak upozorňujeme, že v predmetnom verejnom obstarávaní uchádzači predkladajú doklady a dokumenty uvedené v časti 16.2 Súťažných podkladov (t.j. vrátane dokumentu uvedeného v bode 16.2.7).

.....

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 30.09.2020 o 13:18:48 hod., t. j. v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov správu s predmetom: „Vysvetlenie SP“ v znení:

cit:

SO 01 Cyklistický chodník v k.ú Hrabušice

1. Vo výkaze výmer ( VV) chýba práca pre rozhrnutie lomového kameňa do mokriny . Žiadame doplniť do VV a daný opravený VV zverejniť a preposlať uchádzačom.

2. V PD je nutné vybúrať staré čelo priepustu + rímsu . Žiadame obstarávateľa doplniť prácu do VV súvisiacu s búraním , odvoz suti a poplatok za skládku.

3. Vo VV sú uvedené položky

69 K 919512112 Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400 mm m 16,000 0,00 0,00  
VV R400 16,000

70 M 5922265800 Rúra železobetónová TZR 101-40 Ms 40/dĺ.250/hr.steny 6,5cm ks 2,828  
0,00 0,00

VV 7 7,000

VV 7\*0,404 'Přepočítané koeficientom množstva 2,828

Záujemca požaduje upraviť položku 70. v množstve na 6,464 ks nakoľko sa jedná o 16 m bežných.

SO 01 Cyklistický chodník v k.ú Letanovce \_ I.Etapa

1. Vo VV chýba odkopanie 40 % zeminy v miestach kde je definovaná mokrina. Žiadame doplniť do VV.

2. Vo VV chýba práca pre rozhrnutie lomového kameňa do mokriny . Žiadame doplniť do VV a daný opravený VV zverejniť a preposlať uchádzačom.

3. Vo VV je uvedená položka

37 M 5833365000 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 STN EN 13242 + A1 t 18,480 0,00  
0,00

VV (TYPC)\*3,5\*0,12\*1,1\*2 18,480

Žiadame obstarávateľa definovať k akej konštrukcii je daný materiál naviazaný.

4. V TS sa uvádza , že na danom úseku sú priepusty DN 400 ...2x6,5 m . Vo výkresovej časti – Pozdĺžny profil je uvedené 2x8 m . Žiadame zosúladiť výkresovú časť s technickou správou a VV.

# INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

SO 01 Cyklistický chodník v k.ú Letanovce \_ II.Etapa

1. Vo VV chýba odkopanie 40 % zeminy v miestach kde je definovaná mokrina. Žiadame doplniť do VV.

2. Vo VV chýba práca pre rozhrnutie lomového kameňa do mokriny . Žiadame doplniť do VV a daný opravený VV zverejniť a preposlať uchádzačom.

3. V TS sa uvádza , že 40 % mokriny má byť nakradený lomovým kameňom . Vo VV je ale uvažované so 60 %. Žiadame obstarávateľa definovať, čo je správne.

4. V PD je nutné vybúrať staré čelo priepustu + rímsu . Žiadame obstarávateľa doplniť prácu do VV súvisiacu s búraním , odvoz suti a poplatok za skládku.

5. Vo VV v položke

65 K 919413111 Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 8/10 priepustu z rúr DN do 800 mm ks 7,000 0,00 0,00 Je 7 ks . Pri študovaní PD uchádzač napočítal 4 ks. Žiadame objednávateľa vo VV upraviť množstvo , v prípade, že náš predpoklad je správny , prípadne definovať ďalšie 3 ks vtokových nádrží a určiť staničenie pre 7 ks.

koniec cit.

## Odpoveď verejného obstarávateľa:

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 1 tejto odpovede – Odpovede k otázkam zaslaným dňa 30.09.2020 o 13:18:48 hod.

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 30.09.2020 o 15:20:50 hod., t. j. v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie SP“ v znení:

cit:

Dobrý deň,

chceme sa informovať ako postupovať pri vypracovaní **Príloha č.4: Harmonogram realizácie stavebného diela v tlačenej podobe.**

Bude postačujúci harmonogram prác, ktorý je uvedený v zmluve bez deskriptívnej podoby. Viď nižšie:

Cyklistický chodník v k.ú. Letanovce (I. etapa)	1. mesiac	2. mesiac	3.mesiac	Doplniť podľa potreby
Zemné práce				
Zakladanie				
Komunikácie				
Ostatné konštrukcie a práce-búranie				

# INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

Alebo verejný obstarávateľ požaduje rozpracovaný harmonogram prác v niektorých programov na tvorenie harmonogramu prác vykreslený Ganttovým diagramom alebo inej vhodnej podobe, v ktorej je zachytený priebeh prác v časovom slede a jednotlivé nadväznosti procesov?

Chceme sa ďalej informovať ako postupovať pri vypracovaní **Príloha č.5: Návrh postupu výstavby v tlačenej podobe**. Keďže aj v tejto časti je požadovaný : podrobný časový harmonogram výstavby rozpracovaný na jednotlivé mesiace a jednotlivé pracovné úkony a aktivity, spracovaný vo forme diagramu alebo v inej forme.

koniec cit.

## Odpoveď verejného obstarávateľa:

Uchádzači predkladajú v ponuke doklady a dokumenty uvedené v bode 16.2 Súťažných podkladov. V tejto etape verejného obstarávania v zmysle bodu 16.2.4 nahrádzajú Návrh zmluvy pre príslušnú časť čestným vyhlásením (teda aj jej prílohy, ak nie je v niektorom bode časti 16.2 uvedené inak. Napr. podľa 16.2.7 predkladajú prílohu č.5 Návrhu Zmluvy o dielo – Návrh postupu výstavby). Na predloženie kompletného Návrhu Zmluvy o dielo pre príslušnú časť bude vyzvaný len úspešný uchádzač pre príslušnú časť, ktorý môže prílohu č. 4 vyplniť napr.:

Cyklistický chodník v k.ú. Letanovce (I. etapa)	1. mesiac	2. mesiac	3.mesiac	Doplniť podľa potreby
Zemné práce	X			
Zakladanie		X	X	
Komunikácie			X	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie				

alebo:

Cyklistický chodník v k.ú. Letanovce (I. etapa)	1. mesiac	2. mesiac	3.mesiac	Doplniť podľa potreby
Zemné práce				
Zakladanie				
Komunikácie				
Ostatné konštrukcie a práce-búranie				

Príloha č. 5 : Návrh postupu výstavby príslušnej časti môže obsahovať napr.:

- Podrobný časový harmonogram výstavby rozpracovaný na jednotlivé mesiace a jednotlivé pracovné úkony a aktivity, spracovaný napr. vo forme diagramu alebo v inej forme.
- V prípade využitia subdodávateľov jednoznačne vyznačiť pracovné úkony a aktivity, ktoré budú vykonané subdodávateľsky.

# INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

---

- Popis opatrení, skúšok a kontrol určených na zabezpečenie kvality, súvisiacich s uchádzačom zvoleným technologickým postupom výstavby, ktoré uchádzač hodlá aplikovať počas výstavby diela a ktoré budú pred realizáciou diela zapracované v Kontrolnom a skúšobnom pláne a implementované počas realizácie diela.

Pozn.: v prípade, že uchádzač predkladá ponuky na viacero častí, alebo na všetky časti, predkladá uvedenú prílohu do ponuky každej predloženej časti.

V predmetnom verejnom obstarávaní nie je stanovený vzor Návrhu postupu výstavby. Je na zvážení uchádzača, ako vypracuje uvedené dokumenty, so zreteľom na ponúknutú lehotu výstavby, podiel subdodávok, počet predložených častí predmetu zákazky a pod.

.....

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 01.10.2020 o 10:23:30 hod., t. j. v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie predložených dokladov“ v znení:

cit:

Dobrý deň,

Prosíme o vysvetlenie Súťažných podkladov:

Cyklistický chodník v k.ú. Smižany

1. Vo výkaze výmer chýba položka pre materiál na dorovnanie pláne - Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2. Žiadame o doplnenie položky do výkazu výmer.

2. V položke č. 61 - Zvislé dopravné značky v zmysle návrhu komplet so stĺpikom, úchytní a zabetónovaním – 12,0 ks - nesúhlasí uvedené množstvo s priloženou projektovou dokumentáciou.

Žiadame o upresnenie počtu dopravných značiek.

Cyklistický chodník v k.ú. Hrabušice

3. V položke č. 53 - Zvislé dopravné značky základný rozmer 700 mm, fólia, v zmysle návrhu komplet so stĺpikom, úchytní a zabetónovaním – 12,0 ks - nesúhlasí uvedené množstvo s priloženou projektovou dokumentáciou.

Žiadame o upresnenie počtu dopravných značiek.

d'akujem.

koniec cit.

## **Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 1 tejto odpovede – Odpovede k otázkam zaslaným dňa 01.10.2020 o 10:23:30 hod.

.....

## INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

---

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 01.10.2020 o 13:14:25 hod., t. j. v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov správu s predmetom: „Vysvetlenie SP“ v znení:

cit:

SO 01 Cyklistický chodník v k.ú Spišské Tomášovce

1. Vo výkaze výmer ( VV) chýba práca pre rozhrnutie lomového kameňa do mokriny . Žiadame doplniť do VV a daný opravený VV zverejniť a preposlať uchádzačom.

2. Vo VV je uvedená položka

44 M 5833365000 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 STN EN 13242 + A1 t 233,352 0,00 0,00

VV (TYPC)\*3,5\*0,12\*1,1\*2 18,480

Žiadame obstarávateľa definovať k akej konštrukcii je daný materiál naviazaný.

SO 01 Cyklistický chodník v k.ú Smižany

1. Vo VV chýba práca pre rozhrnutie lomového kameňa do mokriny . Žiadame doplniť do VV a daný opravený VV zverejniť a preposlať uchádzačom.

2. Vo VV je uvedená položka

42 M 5833365000 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 STN EN 13242 + A1 t 283,92 0,00 0,00

VV (TYPC)\*3,5\*0,12\*1,1\*2 18,480

Žiadame obstarávateľa definovať k akej konštrukcii je daný materiál naviazaný.

3. V TS je definovaný predpoklad odpadu 6,5 t. Žiadame obstarávateľa doplniť VV o dané práce ( búranie, odvoz suti, skládka ) a zároveň žiadame o bližšiu špecifikáciu daných prác.

koniec cit.

### **Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 1 tejto odpovede – Odpovede k otázkam zaslaným dňa 01.10.2020 o 13:14:25 hod.

.....

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 02.10.2020 o 13:52:05 hod., t. j. v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie SP“ v znení:

cit:

Ako myslí Obstarávateľ predloženie dokumentu v tvare tzv. „možný vzor“ pri predkladaní referencií.

# INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

---

Bude Obstarávateľ akceptovať predloženie dokumentov o referenčných stavieb iba vo formáte tzv. „možného vzoru“ alebo bude Obstarávateľ akceptovať aj inú formu dokumentu, ktorá bude vypovedať o referenčnej stavbe so všetkými požadovanými údajmi ?

Zároveň sa v tejto súvislosti pýtame, keďže referencie, ktoré poskytujú Objednávateľa v postavení Obstarávateľov a ktoré sú verejne dostupné na [www.uvo.sk](http://www.uvo.sk) poskytujú tieto referencie tak isto v inej forme ako je tzv. „možný vzor“. Bude Obstarávateľ akceptovať aj inú formu dokumentu o referenčnej stavbe, ktorú poskytujú Obstarávateľa ?

koniec cit.

## Odpoveď verejného obstarávateľa:

V zmysle § 112 ods. 4 písm. b) v nadväznosti na § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO, t.j. **zoznamom stavebných prác** uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený **potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác** podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

V predmetnom verejnom obstarávaní bola poskytnutá príloha č.5: **Dôkaz o plnení uchádzača** – možný vzor (vzor platný pre všetky časti).

V prípade, že uchádzač predkladá **referencie** je povinný postupovať v zmysle ZoVO (možný vzor nebol v predmetnom obstarávaní poskytnutý, nakoľko je forma a rozsah daný v § 12 ZoVO).

.....

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 05.10.2020 o 10:17:17 hod., t. j. v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie SP“ v znení:

cit:

Vo výkazoch výmer pre položku „Stojan na bicykle jednostranný – pre 6 bicyklov atyp, kompletná dodávka s osadením“ nie je v projektovej dokumentácii špecifikácia toho stojanu. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie špecifikácie ( rozmery, materiály, povrchová úprava, ... ) tohto stojana.

Ďakujem a prajem pekný deň

koniec cit.

# INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

---

## Odpoveď verejného obstarávateľa:

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 1 tejto odpovede – Odpovede k otázkam zaslaným dňa 05.10.2020 o 10:17:17 hod.

.....

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 05.10.2020 o 11:17:24 hod., t. j. v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie SP“ v znení:

### cit:

Vo výkaze výmer pre časť Letanovce II. etapa, položka č. 33 – Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojkami systémom Road Mix hr. Do 400 mm o výmere 7658,508 m<sup>2</sup> a položka č. 34 - Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojkami systémom Road Mix hr. Do 400 mm o výmere 7658,508 m<sup>2</sup>. Nejedná sa o duplicitnú položku?

Môže verejný obstarávateľ objasniť, k čomu patria položky z výkazu výmer: Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 STN EN 13242+A1 a Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 STN EN 13242+A1 nakoľko sa v projektovej dokumentácii tieto frakcie kameniva nenachádzajú v žiadnej z konštrukčných vrstiev?

Ďakujem a prajem pekný deň

koniec cit.

## Odpoveď verejného obstarávateľa:

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 1 tejto odpovede – Odpovede k otázkam zaslaným dňa 05.10.2020 o 11:17:24 hod.

.....

Poverená/splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie dňa 05.10.2020 o 13:19:27 hod., t. j. v zákonnej lehote na zaslanie žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, obdržal prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE od jedného zo záujemcov správu s predmetom: „Žiadosť o vysvetlenie SP“ v znení:

### cit:

Z projektovej dokumentácie pre úsek Letanovce I. a II. etapa, Spišské Tomášovce, Hrabušice, Smižany, nie sú jasné rozmery čiel priepustov a vtokových nádrží, nakoľko v projekte chýbajú

# INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910

Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com

---

kóty. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcich rozmerov čiel priepustov a vtokových nádrží.

Ďakujem a prajem pekný deň  
koniec cit.

## **Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Poverené osoby pre verejné obstarávanie požiadali písomne zodpovedného projektanta o vyjadrenie k zaslaným otázkam. Odpovede sú uvedené v prílohe č. 1 tejto odpovede – Odpovede k otázkam zaslaným dňa 05.10.2020 o 13:19:27 hod.

.....

## **Záver:**

*Na základe otázok/dotazov bol zodpovedný projektant požiadaný o vyjadrenie a na základe písomného doplnenia projektanta a telefonickú konzultáciu sú doplnené výkresové časti, sú upravené Výkazy výmer – Rozpočty na ocenenie jednotlivých častí, upravuje sa výška predpokladanej hodnoty zákazky/častí a lehota na predkladanie ponúk bola posunutá (dňa 05.10.2020).*

## **Prílohy:**

- Príloha č.1.0 - 1.10: odpovede zodpovedného projektanta
- Príloha č.2.1 - 2.5: doplnené výkresové časti
- Príloha č.3.1 - 3.4: doplnené Výkazy výmer – Rozpočty na ocenenie
- Príloha č.4: Doplnenie č.2 k Textovej časti súťažných podkladov

S úctou

.....  
Ing. Vladimír Margetaj  
konateľ a poverená/splnom. osoba pre verejné  
obstarávanie