



Bratislava, 26.05.2025
Všetkým záujemcom

Vysvetlenie č. 3

Verejný obstarávateľ informuje, že vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Zateplenie vybraných objektov Mlyny UK“ vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 73/2025 zo dňa 11.04.2025 pod značkou 6582 – MSP boli doručené nasledovné otázky:

Otázka č. 3:

Vo výkaze výmer sa nachádzajú položky s nulovou hodnotou napr. vo výkaze výmer ZTI. Chápeme správne, že dané položky s nulovou hodnotou množstva nemusíme oceňovať?

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ prikladá ku Vysvetleniu č. 2 opravený dokument Prílohu č. 2 - A Výkaz výmer Časť 1, po vysvetlení 26.05.2025, ktorý už neobsahuje položky s nulovou hodnotou.

Otázka č. 4:

V hárku „CNS“ sa nachádzajú vedľajšie rozpočtové náklady. Žiadame o upresnenie z akej hodnoty je počítané Zariadenie staveniska označené „z TG-montáže“. Teda žiadame o vysvetlenie/špecifikovanie skratky „TG“.

Odpoveď č. 4:

Cenu za zariadenie staveniska si vypočíta zhotoviteľ podľa skutočných potrieb realizácie. Hodnotu VRN má spracovateľ výkazu výmer rozdelenú na technologickú a stavebnú časť a znovu je stanovená podľa potrieb realizácie. T.j. skratka TG v tomto prípade znamená technologická časť.

Otázka č. 5:

Vo výkaze výmer sa nachádza položka Preglejka vodovzdorná 2500x1250x24mm. Nakoľko nie sú určené podrobnejšie vlastnosti môžu uchádzači uvažovať napr. s Borovica C+/C vodovzdorná 24x2500x1250mm? V prípade ak nie, žiadame o presnejšiu technickú špecifikáciu požadovanej preglejky.

Odpoveď č. 5:

Presnejšia technická špecifikácia preglejky je uvedená v PD výkr. Ao4_10.pdf, kde je uvažované s konkrétnym typom preglejky Borovica C+/C vodovzdorná 24x2500x1250mm.

Otázka č. 6:

Vo vzťahu k prílohe č. 8 SP: Vybraný zoznam materiálov sa pýtame: Ak je v danej položke uvedený príkladmo výrobca (napr. pre položku Potrubie tiché/odhlučnené/

DN125; napr. Skolan OSMA a pod.), v prípade ak nepredložíme výrobok od v zátvorke uvedeného výrobcu, ale od iného, jedná sa v danom prípade o použitie ekvivalentu?

Alebo v danom prípade je možné bez toho aby sa jednalo automaticky o ekvivalent prístupné predloženie výrobku od akéhokoľvek iného výrobcu?

Odpoveď č. 6:

Pri predložení materiálu iného výrobcu/značky, ide o použitie ekvivalentu. Bližší postup pri predložení a vyhodnocovaní ekvivalentov upravuje bod 4 Súťažných podkladov.

Otázka č. 7:

Vo vzťahu k SP sa pýtame: 23.10 Verejný obstarávateľ požaduje ďalej od úspešného uchádzača v rámci súčinnosti pred uzatvorením zmluvy Kontrolný a skúšobný plán (KSP) a technologický postup pre Časť 1 a Časť 2, ktorého obsahom je popis skúšok a revízií, ktoré sa predkladajú v priebehu realizácie diela a tiež postup pri vykonávaní jednotlivých skúšok v súlade s Prílohou č.2 - A Zmluva o dielo Časť 1, Prílohou č.2 - B Zmluva o dielo Časť 2, Prílohou č. 1- A1 Projektová dokumentácia Časť 1, Prílohou č. 1- B1 Projektová dokumentácia Časť 2 a Prílohy č.1 - A2 Opis predmetu zákazky Časť 1 a Prílohy č. 1- B2 Opis predmetu zákazky Časť 2.

Pýtame sa, či je možné dané zmeniť tak, aby úspešný uchádzač predkladal Kontrolný a skúšobný plán (KSP) a technologický postup pre Časť 1 a Časť 2 až v rámci prevzatia staveniska a nie v rámci procesu poskytovania súčinnosti pred uzavretím zmluvy. Uvedenú zmenu navrhujeme z dôvodu poskytnutie včasnej súčinnosti k podpisu zmluvy úspešného uchádzača.

Odpoveď č. 7:

Verejný obstarávateľ upravuje požiadavku na predmet zákazky uvedenú v bode 23.10 Súťažných podkladov týkajúcu sa predloženia Kontrolného a skúšobného plánu a technologického postupu pre Časť 1 a Časť 2 v rámci súčinnosti pred podpisom zmluvy, a umožňuje predložiť úspešnému uchádzačovi Kontrolný a skúšobný plán (KSP) a technologický postup pre Časť 1 a Časť 2 až v rámci prevzatia staveniska.

Upravené Súťažné podklady a upravenú Prílohu č. 3 – A Zmluvu o dielo, Časť 1 po vysvetlení 26.05 2025 prikladá verejný obstarávateľ v prílohe tohto vysvetlenia.

Otázka č. 8:

Vo vzťahu k predloženiu ekvivalentov sa pýtame, či rozumieme správne, že v prípade ak uchádzači vo svojej ponuke predkladajú ekvivalenty sú povinní predložiť (i.) Prehľad ekvivalentných materiálov, výrobkov a zariadení (podľa informácií uvedených v bode 4 SP) a zároveň (ii.) dôkaz o vhodnosti predkladaného ekvivalentu, ktorým môže byť výrobný list alebo technický list, alebo zoznam iné vhodné dokumenty, ak sú potrebné, ktorými uchádzač preukáže požadované technické a funkčné vlastnosti ekvivalentných výrobkov, vrátane podrobných špecifikácií.

Odpoveď č. 8:

Vzhľadom na to, že záujemca v tejto otázke cituje body 4.6 a 4.7 Súťažných podkladov, jeho úvahy ohľadom predkladania ekvivalentov sú správne.

Otázka č. 9:

Podľa PD by sa malo odstrániť na streche 5ks svetlíkov a komín. Do otvorov by sa mala vložiť oceľová konštrukcia a mali by sa zabetónovať s vložením výstuže. Dané práce však nie sú obsiahnuté v poskytnutom výkaze výmer „SP, Zmluva Príloha č. 2 - A Výkaz výmer_ Časť 1“. Realizujú sa dané práce? V prípade ak áno, žiadame o poskytnutie aktualizovaného/doplneného výkazu výmer.



Odpoveď č. 9:

Verejný obstarávateľ prikladá ku Vysvetleniu č. 2 opravený dokument Prílohu č. 2 - A Výkaz výmer Časť 1, po vysvetlení 26.05.2025, v ktorom boli doplnené chýbajúce uvedené práce.

Otázka č. 10:

Ktoré položky v predložennom výkaze výmer obsahujú riešenie z návrhu statiky, týkajúce sa doplnenia otvorov v streche po vyburaní svetlíkov: napr. trapézové plechy, oceľové valcované profily?

Odpoveď č. 10:

Verejný obstarávateľ prikladá ku Vysvetleniu č. 2 opravený dokument Prílohu č. 2 - A Výkaz výmer Časť 1, po vysvetlení 26.05.2025, v ktorom boli doplnené uvedené položky.

Otázka č. 11:

Žiadame verejného obstarávateľa aby posielal odpovede na čas. Do dnešného dňa neboli zverejnené žiadne odpovede. Pri poslednom odovzdávaní dal obstarávateľ vedieť posun na poslednú chvíľu a to tam bol ešte sviatok. Žiadame buď zverejniť odpovede alebo posunúť termín nie v posledný deň. Tiež si potrebujeme zariadiť čas na súťaže.

Odpoveď č. 11:

Verejný obstarávateľ nevie ovplyvniť skutočnosť, že niektorí uchádzači sa zaoberajú súťažnými podkladmi krátko pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk a že v tom čase zasielajú aj otázky na vysvetlenie. Verejný obstarávateľ napriek tejto skutočnosti dodržiava zákonné lehoty týkajúce sa predkladania ponúk a zasielania vysvetlenia súťažných podkladov.

Otázka č. 12:

Nakoľko verejný obstarávateľ doteraz neodpovedal na všetky otázky uchádzačov a lehota na predloženie ponuky je aktuálne stanovená na 19.05.2025 sa pýtame, či bude verejný obstarávateľ predlžovať lehotu na predloženie ponúk a či bude zverejňovať odpovede na otázky uchádzačov, ktoré sú aj technického charakteru. Zároveň si dovoľujeme verejného obstarávateľa požiadať o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, nakoľko bez odpovedí na dané otázky nie je možné predložiť dostatočne pripravené ponuky. Ďakujeme.

Odpoveď č. 12:

Verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk v súlade so zákonom, o čom informoval aj záujemcov. Odpovede na otázky, ktoré doteraz neboli zverejnené, zverejňujeme v rámci tohto vysvetlenia.

Príloha: Súťažné podklady - po vysvetlení 26.05.2025;

SP, Zmluva Príloha č. 2 – A Výkaz výmer Časť 1, po vysvetlení 26.05.2025;

SP, Zmluva Príloha č. 3 – A Zmluva o dielo Časť 1, po vysvetlení 26.05. 2025;

SP, Zmluva Príloha č. 3 – B Zmluva o dielo Časť 2, po vysvetlení 26.05. 2025.

