

## STANOVISKO č. 636/2019

pro územní a stavební řízení sloučené

*Žadatel:*

Ing. Tomáš Olša

Ing. Tomáš Olša

Tyršova 931

76861 Bystřice pod Hostýnem

*Investor:*

Město Bystřice pod Hostýnem

Aleš Winkler

Masarykovo nám. 137

76861 Bystřice pod Hostýnem

*Název stavby - akce:*

**Chodník a přechod pro chodce na ul. Vsetínská v Bystřici pod Hostýnem**

*Místo stavby:* Bystřice pod Hostýnem 1906/257 (Bystřice pod Hostýnem)

*Katastr:* Bystřice pod Hostýnem

Předložená projektová dokumentace řeší návrh nové trasy chodníku V Bystřici pod Hostýnem. Nový chodník bude veden od napojení na stávající pochozí zpevněnou plochu před bytovým domem č. p. 1447 po napojení na stávající chodník podél vozovky pozemní komunikace II/437 ul. Vsetínská, a to včetně zřízení nového přechodu pro chodce, osazení dvou pouličních lamp a dopravního značení. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 1906/257, 1906/267, 1906/251, 1906/283, 2834/1, 1932/6, k.ú. Bystřice pod Hostýnem.

V zájmovém území stavby se nacházejí dvě betonové kanalizační stoky DN 300, které jsou v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení včetně vodovodních a kanalizačních přípojek k jednotlivým objektům nacházejících se v řešeném území. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. Před zahájením zemních prací je nutno přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech prováděných prací.

Odvodnění zpevněných ploch chodníku bude řešeno podélnými a příčnými sklony přes zapuštěnou chodníkovou obrubu vsakováním do souběžně vedeného zeleného pásu.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu; u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. Při realizaci stavby požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. **POULIČNÍ LAMPY NESMĚJÍ BÝT UMÍSTĚNY V OCHRANNÉM PÁSMU KANALIZACE.** Při stavbě zpevněných ploch komunikací a chodníků a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. V blízkosti kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s. Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.




**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,** Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž  
IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

---

**Kontakty:**

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz  
(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)  
mistr kanalizací - p. Náplava, tel. 573 502 826, mob. 720 977 094  
mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094

**Vyřizuje:** Ing. Soňa Horáková  
**Telefon:** 573 517 227  
**Datum:** 3. 6. 2019

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  
Kojetínská 3666/64 -2-  
767 01 Kroměříž  
IČ 49451871, DIČ CZ49451871  
  
Ing. Petr Vedra,  
výrobně technický náměstek

