

Vec: Oznámenie o doplnení/upresnenie súťažných podkladov

Týmto si dovoľujeme zverejniť predmetné doplnenie/upresnenie súťažných podkladov týkajúce sa výkazu výmer.

Pôvodné znenie:

19	M	553260001400.S	Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný ocelový plášť š. 1000 mm hr. jadra 30 mm	m2	1 471,500
	VV		1471,50		1 471,500
20	M	553260001500.S	Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný ocelový plášť š. 1000 mm hr. jadra 50 mm	m2	4 476,380
	VV		4476,38		4 476,380

Nové Znenie/upresnenie:

- **Položke č. 19 „PUR Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný ocelový plášť š. 1000 mm hrúbka jadra 30 mm, hrúbka vonkajšieho plechu 0.5 mm, hrúbka vnútorného plechu 0.4 mm, 5 rebrový trapéz, povrchová úprava vonkajšia polyester 25 mikrónov, farba vonkajšieho plechu biely hliník R 9006 a farba vnútorného plechu sivá biela R 9002, poťah 25 mikrónov polyester, materiál vonkajšieho plechu pozink Z 225 alebo porovnateľnej kvality a materiál vnútorného plechu Z 100, alebo porovnateľnej kvality**
- **Položke č. 20 „PUR Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný ocelový plášť š. 1000 mm hrúbka jadra 50 mm, hrúbka vonkajšieho plechu 0.5 mm, hrúbka vnútorného plechu 0.4 mm, 5 rebrový trapéz, povrchová úprava vonkajšia polyester 25 mikrónov, farba vonkajšieho plechu biely hliník R 9006 a farba vnútorného plechu sivá biela R 9002, poťah 25 mikrónov polyester,**

materiál vonkajšieho plechu pozink Z 225 alebo porovnateľnej kvality
a materiál vnútorného plechu Z 100, alebo porovnateľnej kvality.