



Bratislava, 15. 04. 2025
Všetkým záujemcom

Vysvetlenie č. 1

Verejný obstarávateľ informuje, že vo verejnom obstarávaní k zákazke: „Stavebný materiál pre OTR“ v rámci zriadeného DNS „Materiál pre UK 2024-2028“ bola zaslaná požiadavka o vysvetlenie opisu predmetu zákazky v znení:

Otázka č. 1

Dobry den, poprosim potvrdit položku 31 viazací drôt pozinkovaný d 4 mm, ze naozaj ma ist o drot hrubky 4mm. Viazaci drôt sa robi 1,4mm. Možno doslo len ku preklepu. Napínaci dôrt hrubky 4mm by bol OK.

Odpoveď č. 1

Daný drôt má mať priemer 4mm, farba čierna - na viazanie a spevňovanie stavebných konštrukcií.

Otázka č. 2

Poprosím informáciu, či rezivo môže byť čerstvé alebo musí byť sušené a či sú povolené odchýlky. Štandardný rozmer čerstvej dosky je 23x120x4000 Ak sa doska vysuší, môže stratiť nejaké percento z rozmerov.

Odpoveď č. 2

Rezivo nie úplne surové, presušené na vlhkosť 15%

Verejný obstarávateľ upravil a doplnil položku č. 1, 2, 3, 4 a položku č. 31 do prílohy č. 1 Návrh na plnenie kritéria_doplnenie.

Mgr. Martin Dufala, PhD.
vedúci oddelenia OCOZ

Príloha:

1_Návrh na plnenie kritéria_doplnenie