

		SPŠ S.MIKOVÍNIHO BANSKÁ ŠTIAVNICA - STAVEBNÁ OBNOVA SO 03 - VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA SO 01 HLAVNÁ BUDOVA	
		VÝPIS VONKAJŠÍCH PLÔCH	
	OZN. VO	POPIS VRSTIEV	HRUBKA
	VÝKR.	*/	/MM/
_1A	PE1	Odkvapový chodník a zasyp drenáže kamenná dlažba 100/100/100 (andezit) v spáde min.3% štrkové lôžko, štrk 4/8mm zhutnená štrková vrstva na 20MPa zhutnený spätný zásyp po vrstvách geotextília 300g/m2 zhutnený štrkový zásyp 8/16 s uložením potrubia v spáde 1,5% geotextília 300g/m2 okraj parkový obrubník kameň (4adi4)1000/200/100 rovná hrana osadený v betónovom lôžku, okraj doplnený asfaltobetónom vyspravenie po búracích prácach celková hrúbka vrstiev:	100 50 150 1300 400 2000
_1A	PE3	VSTUPNÉ KAMENNÉ SCHODISKO REPAS - juh očistenie povrchu od prachu a nesúdržných častí vyspravenie chýbajúcich častí , 2-komp. Epoxid. lepidlo napr. Sikadur 31+ impregnácia napr. Sikagard 700 S celková hrúbka vrstiev:	45m2 0
_1A	PE4	NOVÉ ZAPUSTENÉ KAMENNÉ SCHODY - sever kameň - žula vrátane povrchovej úpravy, bosáže 2x150/300- dl. 2100mm - 3ks 2x150/300- dl. 820mm - 6ks 1x150x900- dl.2100mm - 1ks, vrátane prípravy na osadenie Z1 a odtoku impregnácia napr. Sikagard 700 S	
_1A	PE5	OPRAVA BETÓNOVÉHO SCHODISKA - východ doplnenie 1. stupna kameň žula 195x260-dl.1900 očistenie povrchu od prachu a nesúdržných častí vyspravenie chýbajúcich častí , 2-komp. Epoxid. lepidlo napr. Sikadur 31+ impregnácia napr. Sikagard 700 S	5m2
_1A	PE6	OPRAVA TRAVERTÍNOVÉHO STUPŇA - dvor, východná fasáda dvor - 1x150x170 -dl. 1600mm východná fasáda - 1x140x100 - dl. 1300mm očistenie povrchu od prachu a nesúdržných častí vyspravenie chýbajúcich častí , 2-komp. Epoxid. lepidlo napr. Sikadur 31+ impregnácia napr. Sikagard 700 S	