



LEGENDA:

- kanalizacja sanitarna podposadzkowa
- kanalizacja sanitarna zabudowana w ścianie
- instalacja wentylacji kanalizacji
- (K1) — opis pionu kanalizacji sanitarnej
- przejście przez strop i posadzkę
- podejście kanalizacji do góry
- zejście kanalizacji w dół
- średnica, kierunek spadku

Średnice podejść pod przybory:

Przybór	Symbol	Średnica
Umywalka	U	Ø50
Zlewozmywak	ZI	Ø75
Natrysk	N	Ø50
Miska ustępowa	Mu	Ø110
Wpust podłogowy	Wp	Ø75

UWAGI:

- Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją.
- Przed przystąpieniem do robót montażowych należy zweryfikować rozkład i ilość przyborów sanitarnych z aktualnymi podkładami architektonicznymi.
- Wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic, projektowaną instalację należy dostosować do stanu istniejącego, równocześnie koordynując zmiany z projektem.
- W przypadku wystąpienia kolizji z konstrukcją budynku lub innymi instalacjami, należy rozwiązywać je bezpośrednio na budowie w porozumieniu z projektantami odpowiednich branż.
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
- Przewody instalacji należy wykonać:
  - kanalizacja sanitarna podposadzkowa — z rur PVC-U SN8 SDR34
  - kanalizacja sanitarna w ścianach oraz podstropowa — z rur PVC oraz PP
- Podejścia do przyborów prowadzić ze spadkiem minimum 1,0% w kierunku odprowadzenia ścieków lub wg rysunku.
- Całość kanalizacji podposadzkowej wykonać z rur o średnicy 110 lub 160. Podejścia pionowe pod przybory wykonać zgodnie z zestawieniem średnic podejść do poszczególnych przyborów.
- Na pionach kanalizacji zapewnić rewizje kanalizacyjne. Do rewizji należy zapewnić dostęp serwisowy w postaci drzwiczek inspekcyjnych w ściankach. Rewizje należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych.
- Przewody mocować do konstrukcji stropów lub ścian przy pomocy zawiesi systemowych zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
- Wszystkie zmiany oraz wątpliwości Wykonawcy należy konsultować z biurem projektowym.

Jednostka projektowa	USŁUGI PROJEKTOWE EWELINA SOKOŁOWSKA ul. Perłowa 24, 46-060 Górk tel. kom.: 885-477-331, e-mail: es.pracownia@gmail.com www.espracownia.com.pl			
	Nazwa obiektu budowlanego: Kancelaria leśnictwa			
Adres obiektu budowlanego:		obręb 0009 Chrzelice, jedn. ewid. 161001_5 Biała, dz. nr 1675/3		
Branża:		Instalacje sanitarne		
Stadium:		Projekt techniczny		
Inwestor:		Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków		
Adres Inwestora:		ul. Opolska 11, 46-060 Prószków		
Stanowisko i specjalność:		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis:
Projektant inst. sanit.		Przemysław Mirowski	LOD/4489/PWBS/21	
				Nr zlecenia: 45-2023
				Rewizja: -
				Format: A3
				Data: 25.03.2024
				Skala: 1:100
				Ilość rys.: 02
				Nr str.: -
Nazwa rysunku:		INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ		