



KOLORY OBWODÓW tablicy TR

— obwód 1o;
— obwód 2o;

Legenda opraw oświetleniowych

- 1 np. ES-SYSTEM 2542004 COSMO LED 1287 LED 830 6700lm OPAL 47W IP65 Szary DRV lub równoważna
- 2 np. ES-SYSTEM 4844501 MODERNA 2 N 1200 LED 840 5400lm 42W IP20 RAL9016 DRV lub równoważna
- 3 np. ES-SYSTEM 4844701 MODERNA 2 N 1200 150 LED 840 2700lm 24W IP20 RAL9016 DRV lub równoważna
- 4 np. ESSYSTEM 5361000 BASE LED IP44 302 lub równoważna
- 5AW np. ES-SYSTEM S.A. LUN4A-C1611R9016TCO LUMI LUN A 1x1 TC 1 CR WH lub równoważna
- 6AW np. ES-SYSTEM S.A. LUN4A-V3611R9016TCO LUMI LUN A 1x3 TC 1 VND WH lub równoważna
- EWI np. ES-SYSTEM S.A. OPIA 1,2 TAI, ATI lub równoważna
- AWz np. ES-SYSTEM S.A. OP3LED-HO A1x1TCIND N IP65 n/t lub równoważna

Uwagi

- Instalacje oświetlenia należy wykonać przewodami YDYzo 3/4x1,5mm² 450/750V prowadzonymi:
 - n/t w brzdach;
 - p/t w wylewce podłogowej;
- Należy stosować osprzęt o IP20, natomiast w pom. wyposażonych w urządzenia wody bieżącej osprzęt o IP min. 44.
- Przy drzwiach wejściowych należy zainstalować oprawę wyposażoną w czujnik ruchu.
- Całość prac należy wykonać w sposób niekolidujący z instalacjami innych branż.

Jednostka projektowa:	ES USŁUGI PROJEKTOWE EWELINA SOKOŁOWSKA ul. Perłowa 24, 46-060 Górki tel. kom.: 885-477-331, e-mail: es.pracownia@gmail.com www.espracownia.com.pl			
	Nazwa obiektu budowlanego: Kancelaria leśnictwa Adres obiektu budowlanego: obręb 0009 Chrzelice, jedn. ewid. 161001_5 Biała, dz. nr 1675/3 Branża: Instalacje elektroenergetyczne Stadium: Projekt techniczny Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków Adres Inwestora: ul. Opolska 11, 46-060 Prószków			
Stanowisko i specjalność:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis:	Nr zlecenia:
Projektant inst. elektr.	Tomasz Soluch	SLK/1079/POOE/05		45-2023
				Rewizja:
				Format:
				A4
				Data:
				25.03.2024
				Skala:
				1:100
				Ilość rys.:
				04
				Nr str.:
Nazwa rysunku:		PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA		