

Silniční a mostní inženýrství, s.r.o
Rudoleckého 25
669 02 Znojmo

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

-

12. 2. 2020

NAŠE ZNAČKA

PM-6703/2020/5203/Žu

VYŘIZUJE

Ing. Katarína Žůrková

+420 541 637 275

zurkovak@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

17. 3. 2020

Znojmo – Místní komunikace – Přímětice východ – I. etapa

(k.ú. Znojmo-město, Přímětice; ORP Znojmo; kraj Jihomoravský; HP 4-14-02)

Charakteristika akce:

Dne 12. 2. 2020 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP. Investorem je Město Znojmo, projektantem Silniční a mostní inženýrství, s.r.o.

Záměrem stavby je vybudování obslužné komunikace, parkovací stání a chodníky v oblasti určené pro zástavbu rodinnými domky. Stavba dále řeší vybudování inženýrských sítí pro budoucí zástavbu – splašková a dešťová kanalizace, vodovod, vodovodní přípojky a vedení veřejného osvětlení. Vedení NN bude zpracováno v samostatné projektové dokumentaci.

Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže o objemu 68,43 m³ s regulovaným odtokem 1 l/s do stávající dešťové kanalizace.

Záměrem nedojde k přímému dotčení toků a zařízení ve správě Povodí Moravy, s.p.

Útvar povrchových vod: Dyje od vzdutí nádrže Znojmo po státní hranici (ID VÚ: DYJ_0180).

Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

- Dešťové vody z budoucí výstavby rodinných domů a bytové výstavby budou ve smyslu § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, s vyhláškou č. 501/2006 Sb. v platném znění, konkrétně dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ přednostně zasakovány, využívány a zadržovány v lokalitě.
- Prodloužení a napojení splaškové kanalizace na veřejnou splaškovou kanalizaci je možné za podmínky dostatečně kapacitní kanalizace a ČOV.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. v platném znění.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí