

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Místostarosta

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

JID:

Spisová zn.:

MUUB/55699/2025

64612/2025/MUUB

MUUB/51764/2025

Profil zadavatele

Elektronický nástroj

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Libor Manda, DiS.

572 805 236

libor.manda@ub.cz

Datum:

11.06.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu **VÝMĚNA POTRUBÍ VRATNÉHO KALU – ČOV UHERSKÝ BROD** poskytuje zadavatel všem dodavatelům upřesnění zadávacích podmínek:

a) na základě dotazu dodavatele:

Dotaz č. 1:

Předmětem zakázky je v PS02 dodávka 2 ks uzavíracích klapek DN500 PN10. Navržené uzavírací klapky nejsou vhodné pro médium vratný kal. Výrobci armatur je doporučováno pro toto médium osazení nožových šoupat. Prosím o kontrolu navrženého řešení.

Odpověď 1:

V rámci projektu je dodržena obnova stávajícího stavu. Zadavatel požaduje provedení výměny stávajících uzavíracích kusů za nové uzávěry prostřednictvím stejného typu uzavíracích klapek dle zadávací dokumentace.

b) na základě vlastního uvážení:

Zadavatel dopřesňuje požadovanou třídu nerezové oceli pro trubní vedení a tvarovky a to formou doplněné informace do Technické zprávy. Bude použita nerezová ocel jakosti 1.4301/AISI 304.

S ohledem na skutečnost, že informace uvedené v tomto vysvětlení zadávací dokumentace mají vliv na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace a povaha doplnění nebo změny vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek, je termín pro podání nabídek posunut do: **27.06.2025 do 09:00 hodin**.

Ing. Miroslav Polášek
místostarosta