



LEGENDA



- dodatkowe rury HDPE 40mm (dla profilu 4, 6 otworowego)
- profil podstawowy rurociągu 2—otworowego

Uwagi:

- Rury rurociągu kablowego układać bezpośrednio nad wodociągiem z zalecana dopuszczalna odchyłką 30cm od osi wodociągu
- W przypadku konieczności zmniejszenia ułożenia rurociągu kablowego do głębokość mniejszej niż normatywna 0,8m rury na odcinku wypłyenia zabezpieczyć rurą ochronną RHDPE.
- Pod drogami rurociąg układać w rurze ochronnej RHDPE na głębokości min. 1m (zalecana głębokość normatywna 1,2m)
- Rurociąg kablowy układać z falowaniem minimum 3%

EMMA Sp. z o. o.

ul. Stawowa 71
43-400 Cieszyn

Inwestycja: Budowa kanalizacji kablowej oraz światłowodowych linii kablowych łączących obiekty związane z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Suchoj Górnjej		Skala: -
Tytuł rys.: Lokalizacja rurociągu kablowego w wykopie względem wodociągu		Nr archiwalny:
Projektował: Mariusz Grzesik (nr. upr. 140/DOŚ/06)	Opracował: Arkadiusz Dobroskok	Nr arkusza: 1/1
Inwestor: PGM Sp. z o.o.		Nr rysunku: 4
Data: 07.2022		