



jednostka zewnętrzna Multi Split
Daikin 2MXM50M9
wydajność chłodnicza 5,0 kW
montaż na konstrukcji
na ścianie budynku

Pochylenie chłodnika 6%
6%

-0.30

LEGENDA :

- PRZEWODY MIEDZIANE INSTALACJI CHŁODNICZEJ
- ODPROWADZENIE KONDENSATU DO KANALIZACJI
- NA PRZEWODACH ODPROWADZAJĄCYCH KONDENSAT ZAMONTOWAĆ POMPY DO SKROPLIN ORAZ SUCHIE SYFONY
- UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ ORAZ OPISIE TECHNICZNYM PROJEKTU STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ TEGO PORACOWANIA
- UWAGA: WSZYSTKIE NAZWY I MARKI HANDLOWE ELEMENTÓW BUDOWLANÝCH, SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA, ZOSTAŁY UŻYTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU W CELU OKREŚLENIA ODPOWIEDNIEGO STANDARDU WYKONANIA I WYPOSAŻENIA BUDYNKU. WYKONAWCA MA PRAWO ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA ZAMIENNE NIE OBNIŻAJĄCE TEGO STANDARDU ORAZ PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DANEGO ELEMENTU.

OBIEKT Kancelaria podwójna dla leśniców Dariec i Otrnica.		NR IS -4
Specjalność	santarna	
TEMAT	rzut parteru- instalacja klimatyzacji	
LOKALIZACJA	Izbičko ul Parkowa dz.238/29	SKALA 1: 50
PROJEKTANT	mjr inż Grzegorz Jurowicz	DATA: 12.2023
Specjalność inżynierska		
NR UPR. PROJ.	upr.nr OPL/0043/POOS/03	
Sprawdzający	mjr inż Wojciech Przybyła	
Instalacje inżynierskie		
NR UPR. PROJ.	upr. nr OPL/1357/PWBS/17	

UWAGA: WSZYSTKIE NAZWY I MARKI HANDLOWE ELEMENTÓW BUDOWLANÝCH, SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA, ZOSTAŁY UŻYTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU W CELU OKREŚLENIA ODPOWIEDNIEGO STANDARDU WYKONANIA I WYPOSAŻENIA BUDYNKU. WYKONAWCA MA PRAWO ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA ZAMIENNE NIE OBNIŻAJĄCE TEGO STANDARDU ORAZ PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DANEGO ELEMENTU.