

Hlavné mesto  
Slovenskej republiky Bratislava  
PRIMACIÁLNE NÁMESTIE / 1  
811 01 Bratislava

V Bratislave, 26.03.2025

### **Stanovisko k žiadosti o vykonanie preložky**

Identifikátor Preložky: **2512100024-ZoVP**  
Názov Preložky/Stavby: BA\_BRATISLAVA\_úprava cestného telesa miestnej kom., el. skriňa  
Umiestnenie Preložky: Bratislava, BA23903, BRATISLAVA

Vážený žiadateľ,

na základe Vašej žiadosti o vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia (ďalej len „Preložka“) pre vyššie uvedenú Stavbu Vám zasielame naše stanovisko.

#### **1. Rozsah preložky**

##### **a/ Pôvodné zariadenie distribučnej sústavy Prevádzkovateľa:**

- VN káblové vedenie linky č.1041 typu 22-ANKTOYPV 3x185 v dĺžke cca 235m v úseku medzi TS 0498-000 a TS 0016-007
- VN káblové vedenie linky č.1041 typu 3xAXEKCEY 1x240 v dĺžke cca 140m v úseku medzi TS 0498-000 a TS 1116-000
- Istiaca a rozpojovacia skriňa SR 0191-024 a SR 0191-0048
- NN káblové vedenie typu AYKY 3x185+95 v dĺžke cca 17m

##### **b/ Nové preložené zariadenie distribučnej sústavy Prevádzkovateľa:**

- VN káblové vedenie linky č.1041 typu 3xNA2XS(F)2Y 1x240 v dĺžke cca 235m v úseku medzi TS 0498-000 a TS 0016-007
- VN káblové vedenie linky č.1041 typu 3xNA2XS(F)2Y 1x240 v dĺžke cca 140m v úseku medzi TS 0498-000 a TS 1116-000
- Istiaca a rozpojovacia skriňa SR 0191-024 a SR 0191-0048
- NN káblové vedenie typu NAYY-J 4x240 v celkovej dĺžke cca 17m

Grafický návrh technického riešenia Preložky tvorí prílohu tohto stanoviska.

#### **2. Suma odhadovaných nákladov na vykonanie Preložky: 121912,42 EUR.**

V zmysle § 45 Zákona 251/2012 Z. z. o energetike hradí náklady súvisiace s vykonaním Preložky ten, kto potrebu Preložky vyvolal – Žiadateľ.

V prípade záujmu o vykonanie preložky v zmysle vyššie uvedených technických podmienok vypracujte projektovú dokumentáciu Preložky a požiadajte našu spoločnosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v zmysle "Štandardov projektovej dokumentácie", "Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových NN/VN sietí a distribučných transformačných staníc" a "Pravidiel pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie" zverejnených na <https://www.zsdis.sk/Uvod/Developeri/Postup-riesenia-developerskych-projektov/Stavebne-povolenie>

Na základe predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Vám do 30 dní vypracujeme Zmluvu o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia (ďalej len „Zmluva o preložke“), ktorú Vám odošleme na podpis.

Bližšie informácie a kroky potrebné k vykonaniu Preložky nájdete na [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk) (Vykonanie preložky).

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú **platné 12 mesiacov** od jeho vydania alebo do zániku Zmluvy o preložke, podľa toho, čo nastane skôr.

Toto stanovisko nie je možné použiť pre vydanie **územného alebo stavebného povolenia**. Slúži výlučne len pre účely vypracovania projektovej dokumentácie.

S pozdravom

Západoslovenská distribučná, a.s.



## Preložka elektroenergetických zariadení



