



STAVEBNÍK:




HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Napät'ová sústava NN distribučný rozvod: 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - STN 33 2000-4-41 :3/2019 + ZA11 :3/2019
411. Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
411.2 Požiadavky na základnú ochranu
Príloha A
A.1 - Základná izolácia živých častí
A.2 - Zábrany alebo kryty
411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche
411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
Prostredie: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov
Trieda zeminy: III
Námrazová oblasť: stredná do 2kg/m
Uzemnenie: STN 33 2000-5-54 :8/2012 + O*1 :7/2014 + ZA11 : 2/2018
Ochranné pásmo: NN káblové vedenie - 1m na obe strany od kraja kábla



OBJEDNÁVATEL:	JTRE a.s. DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽIE 10, 811 02 BRATISLAVA	
ČÍSLO ZÁKAZKY		

STAVBA „Úprava cestného telesa miestnej komunikácie Devínskej cesty pre účely vytvorenia medzinárodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy“			 PROKOS s.r.o. Druidská 5/A 851 10 BRATISLAVA TEL.FAX:421-2-62520005 ondrej.majek@prokos.sk	
ČASŤ B	OBJEKT SO 300 - Prekládka NN rozvodu SO 301 - Prekládka NN prípojok SO 302 - Prekládka VN rozvodu SO 303 - Posúdenie prekládky existujúcich káblov NN a VN	STUPEŇ DSP	ČÍSLO ZÁKAZKY	
Úsek B		OKRES BRATISLAVA		
PRÍLOHA SCHÉMA PREKLÁDKY SR0191-024 A NN PRÍPOJOK		KATASTRÁLNE ÚZEMIE BRATISLAVA - KARLOVA VES BRATISLAVA - DEVÍN		
STAVEBNÍK HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA; PRIMACIÁLNE NÁM. 1 BRATISLAVA				
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Ondrej Májek	TECH. KONTROLA Ing. Peter Hrubovčák	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK		
ZODP. PROJ. Ing. Juraj Szabo	DÁTUM 12.2024	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		
VYPRACOVAL Ing. Juraj Szabo	FORMÁT A4	MIERKA - 2x A4		
		ČÍSLO PRÍLOHY SO 300 - NNK SO 301 - NNP	SÚPRAVA	