


WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW				
Nr aparatu na rys.	Typ aparatu	Dane techniczne	Ilość sztuk	Producent
1		Rozdzielnica podtynkowa IP41, drzwi przezroczyste	1	
–		płyta przednia	kpl	
–		Rama montażowa	kpl	
–		Szyna symetryczna	kpl	
2		Rozłącznik 4 polowy 63A/500V, 230V, 50Hz	1	
3		Ogranicznik przepięciowy: Un=275V~, Usp<=1.5kV (przy Isn)	4	
4		Wyłącznik różnicowoprądowy 4p, 25/0.03A	5	
5		Wyłącznik różnicowoprądowy 4p, 40/0.03A	2	
6		Wyłącznik instalacyjny nadmiarowoprądowy: 1p, 6A	7	
7		Wyłącznik instalacyjny nadmiarowoprądowy: 1p, 10A	19	
8		Wyłącznik instalacyjny nadmiarowoprądowy: 1p, 16A	12	
9		Wyłącznik instalacyjny nadmiarowoprądowy: 3p, 16A	1	
10		Przełącznik impulsowy, 1p, 16A/415V~; cewka 220V~/50Hz	4	
11		Zegar artonomiczny	1	
12		Lampka sygnalizacyjna, 230V	3	
13		Rozłącznik bezpiecznikowy, 63A	2	
14		Przełącznik czasowy, 240V, 0,1s–10h	2	
15		Wyłącznik różnicowoprądowy 4p, 25/0.03A "AC"	1	
16		Wyłącznik różnicowoprądowy 4p, 25/0.03A "A"	1	
17		Wyłącznik instalacyjny nadmiarowoprądowy: 1p, B 16A	8	
18		Wyłącznik instalacyjny nadmiarowoprądowy: 1p, C 10A	1	

$$\begin{aligned} P_i &= 26,6 \text{ kW} = 37,6 \text{ kW} \\ P_o &= 7,55 \text{ kW} = 9,87 \text{ kW} \\ \cos\phi &= 0,93 \\ I_o &= 11,73 \text{ A} = 15,34 \text{ A} \end{aligned}$$

<div>Inwestor</div> <div>GMINA TERESIN</div> <div>ul. Zielona 20, 96-515 Teresin</div>	<div>Inwestycja</div> <div>PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY Z NADBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAPROTNI</div>	Projektował	mgr inż. Dariusz Duplicki	05.2025	Elektryczna	MAZ/0409/PWOE/07	Podpis
		Opracował	mgr inż. Dariusz Duplicki	05.2025	Elektryczna	MAZ/0409/PWOE/07	
		Sprawdził					
		Objekt					
<div>Jednostka projektowa</div> <div>FIRMA PROJEKTOWO – USŁUGOWO BUDOWLANA – JAN WOSIK</div> <div>ul. Kroszewska 284, 96-500 Sochaczew</div> <div>tel.: (46) 602-249-437, e-mail: molanowo@nat.pl</div>	ul. Sochaczewska 10, 96-515 Paprotnia					Nr strony:	
	dz. nr ew. 47/2, obręb 0005 Granice, gm. Teresin						
	Tytuł rysunku						
	ROZDZIELNICA TG3						
		SCHEMAT IDEOWY I ZESTAWIENIE APARATÓW – AKTUALIZACJA			Skala	— —	Nr rys.: E-05
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność Projektanta i mogą być stosowane, powielone oraz udostępniane osobom trzecim na podstawie jego pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.							